Zestawienie rur ochronnych		
Lp.	typ, średnica	[m]
R-67	SRS, 160	13,0
R-68	DVK, 160	1,0
R-69	SRS, 160	14,0

sieć napowietrzna SN
3xAFL-6 35mm²
bez zmian
rozbiórka w II etapie

sieć kablowa SN
wykonanie w II etapie przebudowy
~~(do wyprowadzenia z pola L(4))~~

proj. zjazd

proj. złącze kablowo - pomiarowe nN
ZKZ+PP (dla części RSP)

proj. przyłącze kablowe nN
2x(YAKXs4x120mm²)
k-k ZKP dla RSP dł. 2x(4/15m)

proj. wlz kablowy nN
2x(YAKXs4x120mm²)
k-k ZK6
dł. 126/134m

proj. kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kV
"Potok RSP"
układ pól SN LLTL
przeniesienie istn. transformatora
ogrodzenie do przebudowy
R<3,3Ω

proj. uzupełnienie do istn. wlz
3x(YAKXs4x120mm² dł. 128/140m)
YAKXs4x240mm² - dł. 128/140m
we wspólnym wykopie
(szczegóły tras i wykonania uzupełnień
ustalić przed wykonaniem robót w RE Kielce)

proj. sieć kablowa SN
3xXRUHAKXs1x120/50mm² dł.130m
uzupełnienie do istn. sieci kablowej SN
w celu zachowania ciągłości zasilania wpięta w pole L(4)
(rozbiórka po wykonaniu II etapu)

słup SN
nr 36
N-12/BSW
bez zmian
rozbiórka w II etapie

proj. sieć kablowa SN
3xXRUHAKXs1x240/50mm²
dł. 1170/1225m
relacji proj. kontenerowa stacja transformatorowa Potok Wielki 3
- proj. kontenerowa stacja transformatorowa Potok RSP

proj. sieć kablowa SN
3xXRUHAKXs1x240/50mm²
dł. 1170/1225m
relacji proj. kontenerowa stacja transformatorowa Potok Wielki 3
- proj. kontenerowa stacja transformatorowa Potok RSP

sieć napowietrzna SN
3xAFL-6 35mm²
bez zmian
rozbiórka w II etapie

słup SN
nr 35
Ogr-12/BSW
br 1251
bez zmian
rozbiórka w II etapie

3xproj. mufy kablowe SN
CHMSV 12/20 24kV 50-150

proj. złącze kablowe nN
ZK6

proj. uzupełnienie do istn. wlz
3x(YAKXs4x240mm² dł. 8/10m)
YAKXs4x120mm² dł. 8/10m
YAKXs4x35mm² dł. 8/10m

9xproj. mufy kablowe nN
5x(ZRM-5/JLP-CX4 185-300)
3x(ZRM-4/JLP-CX4 120-150)
ZRMJ-16/70/JLP-CX1 16-70

sieć kablowa SN
3xYHAKXs1x120/50mm²
odkopać, rozciąć i zmufować
(rozbiórka po wykonaniu II etapu)

proj. sieć kablowa SN
3xXRUHAKXs1x120/25mm²
dł.164/190m
relacji proj. kontenerowa stacja transformatorowa Potok RSP
- słup SN linii 15kV GPZ Sędziszów - Potok

wnętrzowa stacja transformatorowa 15/0,4kV
MSTw 20/630
"Potok RSP"
rozbiórka
przeniesienie istn. transformatora
do proj. stacji kontenerowej
proj. wycofanie i mufowanie linii kablowych nN
zasilanych z rozdzielnic nN (na majątku RE i obcym)

sieć kablowa SN
3xYHAKXs1x120mm²
rozbiórka dł. 50m

słup SN
L15kV Sędziszów - Potok
układ płaski
Kg-12/BSW
istn. głowice kablowe wymiana
proj. 3xPOLIM D-18N
proj. 3xOTK-224
R<10Ω

słup SN
nr 34
Np-12/BSW
rozbiórka

słup SN
nr 33
N-12/ALA
rozbiórka

słup SN
nr 32
ROKp-10/2N
rozbiórka

słup SN
nr 31
P-10/ZN
rozbiórka

sieć napowietrzna SN - układ trójkątny
3xAFL-6 35mm² dł. ok. 3210m

sieć napowietrzna SN - układ trójkątny
3xAFL-6 35mm² dł. ok. 3210m

sieć napowietrzna SN - układ trójkątny
3xAFL-6 35mm² dł. ok. 3210m

łączy arkusz 3

łączy arkusz 3

orientacja łączenia arkuszy

Legenda:
- Istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna - bez zmian;
- Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna;
- Infrastruktura elektroenergetyczna przeznaczona do rozbiórki;
- Opis projektowanej inwestycji;
- Numery nieruchomości objętych opracowaniem;

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Jednostka projektowa:
AZAKO Sp. z o.o., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

Nazwa i adres obiektu:
PBW przebudowy linii SN GPZ Jędrzejów 1 - Wodzisław odgałęzienie: bramka nr 1241-Potok Mały 3,4
Potok Wielki3,4-Potok Dziadówki-Potok RSP w msc. Potok gm. Jędrzejów - etap II.1 - RE Kielce gm. Jędrzejów

Stadium:	Nr projektu:	Nr umowy:
Projekt Wykonawczy	K.PTK.190052	938/LZA/NC/2019

Projektował:	Nr uprawnień:	Podpis:
Paweł Kowalczyk	LOD/1927/POOE/12	mgr inż. Paweł Kowalczyk upr. nr LOD/1927/POOE/12 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Asystował: Paweł Podkowiak	Nr uprawnień:	

Nazwa rysunku:
Plan Zagospodarowania Terenu
Arkusz 4

Data:	Skala:
10.2023	1:500
Nr rysunku: E-01 d	Nr strony: 38

Zabrania się kopiowania i udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich majątkowych.