







mgr inż. Alek Murawski
 Upr. bud. do kier. rob. bud.
 bez ograniczeń w specjalności
 instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie
 instalacji elektrycznych
 nr ewid. St-61/76

Rejon Energetyczny Łódź
 Wydział Operacyjny Sieci
 Kierownik
 Jacek Górski
 obkredne dla
 K. W. W.

№ 0315

STSp 20/100
15/04 kV
50 kVA

dek. Pustelnik 5
1207.

proj. stacja STS

proj. linia NN

budynek zele

budynek do

oprawa zarow

EKSPLICA

ZEROWANIE

UWAGA

PRZECHODY NA CAŁEJ TRASIE
- II - NA ODGRĘŻNIACH
- II - NA ŚWIETLENIE ULIC

AL 3X50+35 mm²
AL 4X35 mm²
AL 25 mm²

mgr inż. B
inż. J. J.
plan projekto
linii NN z ośw. ul.
zarokym na st. ze

szer. drogi 16m
odl. linii NN od osi drogi 16m

szer. drogi 9m
odl. linii NN od osi drogi 6m

szerokość drogi 6m
odl. linii NN od osi drogi 6m

du. siln. przył. = $\frac{5101 \cdot 08}{1444} = 28 \cdot 8\%$

du. siln. ośw. = $\frac{617 \cdot 10 \cdot 08}{1444} = 34 \cdot 10\%$

A"

Kspinski

Goździówka

0315

linia SN 15 kV

3x50+35 Al
odg. 4x35 Al

A"

Kspinski

Goździówka

0315

linia SN 15 kV

3x50+35 Al
odg. 4x35 Al





