

Nazwa obiektu / ciągu liniowego

**Stacja transformatorowa SN/nN
nr 01-0576 OSIEK
II-gi tor linii napowietrznej nN**

Pruszków, dnia 17.01.2026 r.

Ogólne założenia realizacji inwestycji.

1. Dobudowa II toru linii napowietrznej przewodem typu AsXSn 4 x 70 mm² o długości łącznej około 800 m i przełączenie linii kablowej na słupie nr 13 i 15 na nowy obwód,
2. Wykonać numerację słupów, 27 stanowisk,
3. Montaż tabliczek ostrzegawczych OS-1, 27 stanowisk,
4. Dokumentacja powykonawcza (pomiary, próby po-montażowe, inwentaryzacja) wersja papierowa i elektroniczna (CD – plik PDF) – kpl. 1.

Prace budowlano-montażowe prowadzić z maksymalnym wykorzystaniem technologii PPN.

W załączeniu:

Oględziny z zaznaczonym zakresem budowy.