

Michałów-Reginów, 23 czerwiec 2025r.  
RM/RE4/PGED0694255KW25

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa  
Rejon Energetyczny Legionowo  
Wydział Majątku Sieciowego  
ul. Nowodworska 3  
05-119 Michałów-Reginów

D1GI/18MG300292

**Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej dla budowy linii kablowej 15kV od stacji transformatorowej 04-1809 do stacji 04-0663 przez stację 04-1806 oraz na wymianę napowietrznych stacji transformatorowych 15/0,4kV na stacje wewnętrzne w miejscowości Cybulice gmina Czosnów.**

Poniżej podajemy warunki techniczne dla rozbudowy linii średniego napięcia.

1. Zaprojektować połączenie stacji transformatorowych nr 04-1809, nr 04-1806 oraz nr 04-0663 kablem 3xXRUHAKXs 1x240mm<sup>2</sup>. Przekrój kabla dobrać wg obliczeń jednak nie mniejszym niż 240 mm<sup>2</sup>.
2. Napowietrzne stacje transformatorowe 15/0,4kV nr 04-1809 oraz nr 04-1806 zaprojektować jako wewnętrzne.
3. Wykonać projekt demontażu stacji transformatorowych nr 04-1809 oraz nr 04-1806.
4. Przenieść stacje transformatorowe nr 04-1809 oraz nr 04-1806 w nowe miejsce użytkowania wskazane przez Rejon Energetyczny.
5. Z przebudowanych stacji 15/0,4kV wyprowadzić obwody kierunkowe kablowe na linie nN.
6. Projekt należy skoordynować z warunkami nr PGED0765946KW23 z dnia 20.07.2023r.
7. Łącznie z kablami SN projektować kanalizację światłowodową zgodnie z załącznikiem do SIWZ „Wytyczne do projektowania kanalizacji światłowodowej wzdłuż energetycznych linii kablowych SN i nN na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa” - uzgodnić w Wydziale Specjalistycznym Oddział Warszawa oddzielnym tomem dokumentacji.

8. Wykonać projekt demontażu istniejących linii napowietrznych 15 kV w zakresie powyższego zadania.
9. Opracować Warunki Realizacji Inwestycji (WRI) obejmujące technologie wykonywania prac w sposób umożliwiający minimalizację przerw w zasilaniu odbiorców.
10. Projektowana trasa linii i lokalizacja urządzeń powinna w całości zadania umożliwić jego realizację bez ograniczeń w dostawie energii dla odbiorców - pracy istniejącej sieci, wyjątek stanowią czynności związane z przebiegami nowych wyjść na istniejącą sieć.
11. W przypadku konieczności przebudowy linii oświetlenia ulicznego poinformować gminę o konieczności przebudowy zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z dnia 10 kwietnia 1997r. Art. 9c. 3 pkt 2.
12. Trasę linii kablowych SN oraz nN zlokalizować w miejscach ogólnodostępnych.
13. Uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie.
14. Uzyskać pozwolenie lub zgłoszenie na rozbiórkę dla demontowanych urządzeń.
15. Wykonać dokumentację techniczno-prawną projektowanych oraz demontowanych urządzeń
16. Uzyskać wszelkie zgody i uzgodnienia właścicieli działek znajdujących się na terenie projektowanych urządzeń elektroenergetycznych. Uzyskane zgody, decyzje, pozwolenia itd. należy zamieścić w oddzielnym tomie dokumentacji.
17. Koncepcję oraz Dokumentację techniczno-prawną należy uzgodnić w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo Wydział Majątku Sieciowego.
18. Niniejsze warunki ważne są przez okres 2 lat od daty wydania.

warunki opracował : *W. Psinicki*

zatwierdził : *[Signature]*

k/o:  
1.RM