Oznaczenie:

- –sifownik klapy oddymiającej
- –sifownik okna napowietrzającego
- –czujka dymu
- –proj. czujka dymu
- –proj. czujka dymu na stropie właściwym ze wskaźnikiem zadziałania na stropie podwieszanym
- –proj. ręczny ostrzegacz pożarowy
- MKS –proj. moduł kontrolno sterujący
- PO –przycisk oddymiania
- PP –przycisk przewietrzania
- –sygnalizator akustyczno-głosowy
- PWP –przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
- CSSP –proj. centrala instalacji SSP
- COD... –centrala oddymiania
- TG –rozdzielnica główna
- WC/Ppoż –wyłącznik główny/rozdzielnica Ppoż
- TP... –rozdzielnica piętrowa

Uwaga:
Wszystkie urządzenia ochrony przeciwpożarowej będą posiadały w tym zakresie świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Uwaga:
Centrale oddymiania zasilić sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

mgr inż. arch. Piotr Arkadiusz Rafał
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. MA/083/22, MOIA: MA-3611
tel. 510 615 610

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S 0,4kV

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZE PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. Wojciech Podraszka Nr upr. 516/200
... dnia ... 11.12.2022
...ność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag
Z uwagami

PRACOWNIA PROJEKTOWA

P G P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
REMONT I PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU BIUROWEGO REJONU ENERGETYCZNEGO PRUSZKÓW DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

INWESTOR:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa

ADRES INWESTYCJI:
Budynek Biurowy Rejonu Energetycznego Pruszków
ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ W SPEC. INST.ELEKTR.: mgr inż. Marcin Ołdziej	Wa-379/02	
SPRAWDZAJĄCY W SPEC. INST.ELEKTR.: mgr inż. Mieczysław Ołdziej	St-320/77	

TREŚĆ RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH, RZUT I PIETRA

DATA:	27.06.2022r.
SKALA RYSUNKU:	1:100
NUMER PORZĄDKOWY:	IE-17_rev2