Oznaczenia:

- (K) – siłownik klapy oddymiającej
- (W) – siłownik okna napowietrzającego
- (T) – czujka dymu
- (S) – proj. czujka dymu
- (S) – proj. czujka dymu na stropie właściwym ze wskaźnikiem zadziałania na stropie podwieszanym
- (R) – proj. ręczny ostrzegacz pożarowy
- (MKS) – proj. moduł kontrolno sterujący
- PO – przycisk oddymiania
- PP – przycisk przewietrzania
- (Z) – sygnalizator akustyczno–głosowy
- PWP – przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
- CSSP – proj. centrala instalacji SSP
- COD... – centrala oddymiania
- TG – rozdzielnica główna
- WG/Ppoż – wyłącznik główny/rozdzielnica Ppoż
- TP... – rozdzielnica piętrowa

Uwaga:
Wszystkie urządzenia ochrony przeciwpożarowej będą posiadały w tym zakresie świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Uwaga:
Centrale oddymiania zasilić sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE UKŁAD SIECI TN–S 0,4kV

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. Wo[illegible]ch Podraszka Nr upr. 516/2009
Zgodn[illegible] projektu z wymaganiami ochrony
bez uw[illegible] 15.12.2022

mgr inż. arch. Piotr Arkadiusz Rafał
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. MA/0063/PO/11, MOIA: MA-3611
tel. 510 615 610

PRACOWNIA PROJEKTOWA

P G P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
REMONT I PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU BIUROWEGO REJONU ENERGETYCZNEGO PRUSZKÓW DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

INWESTOR:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa

ADRES INWESTYCJI:
Budynek Biurowy Rejonu Energetycznego Pruszków
ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ W SPEC. INST.ELEKTR.: mgr inż. Marcin Oldziej	Wa-379/02	
SPRAWDZAJĄCY W SPEC. INST.ELEKTR.: mgr inż. Mieczysław Oldziej	St-320/77	

TREŚĆ RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH. RZUT II PIETRA

DATA:	27.06.2022r.
SKALA RYSUNKU:	1:100
NUMER PORZĄDKOWY:	IE-18_rev2