



MAPA DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH
układ wsp.: X,Y = 2000; H= EVRF 2007
skala 1: 500

NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA
W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH
NA NINIEJSZEJ MAPIE URZĄDZEŃ KTÓRE
NIE BYŁY ZGŁOSZONE DO INWENTARYZACJI
LUB O KTÓRYCH BRAK JEST INFORMACJI
W INSTYTUCJACH BRANŻOWYCH;

GEK.6640.8085.2024
Piaseczno, dnia 21.01.2025
Ks.rob. 569/24

GEODEZA UPRAWNIONY
nr upr. 16792
inż. Piotr Ciel

Usytuowanie stałego przebiegu:

korekta ZUD nr 395/2024

sekcja: mapa numeryczna
Dawidy Bankowe, 21.01.2025
ks.rob. 569/24

GEODETA UPRAWNIONY
nr upr. 16792
inż. Piotr Cmiel

Istn. złącze kablowe nr ZK2/SL1 nr 02z13824.

Istn. sieć kablowa nN
typu YAKXS 4x120
kier. ZK-2 nr 02z13824 [ST.TR. obw. 2]

Istn. sieć kablowa nN
typu YAKXS 4x120
kier. ZK-2 nr 7068 [ST.TR. obw. 1]

2 x proj. AROT DVK Ø110
niebieska; L=3 m

Proj. sieć kablowa nN
typu YAKXS 4x120+FeZn 25x4
L(t)=15 m, L(k)= m Lt=25 m
kier. [ST.TR. obw. 1] -> mufa kablowa nN (ZK-2 nr 7068)
Proj. sieć kablowa nN
typu YAKXS 4x120+FeZn 25x4
L(t)=15 m, L(k)= m Lt=25 m
kier. [ST.TR. obw. 2] -> mufa kablowa nN (ZK-2 nr 02z13824)

Proj. mufa kablowa nN
SMH4-PL-5 (50-150)

Ident. zgłoszenia prac geodezyjnych	GEK 66W0.8085.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	USŁUGI GEODEZYJNE Piotr Cmiel 05-090 Raszyń, Dawidy Bankowe ul. Staszynskiego 90 NIP: 123 037 25 79 tel. 504 100 545
Numer i data pozytywnego protokołu weryfikacji	GEK 66W0.8085.2024.1 z dnia 15 stycznia 2025

Proj. kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN
typu UES-K 150/350 RRT nr 02-1769

inz. Piotr Cmiel



ENMAR Mariusz Taraszewski
05-530 Czachówek, ul. Główna 180/3

PROJEKT ELEKTRYCZNY
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, złącza
kablowego ZKSN, sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV,
słup linii napowietrznej SN, sieci elektroenergetycznej kablowej
nN 0,4 kV, w miejscowości Many, Werdun gm. Tarczyn

PLAN SYTUACYJNY PROJ. SIECI EN nN 0,4 kV

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin

SKALA : 1:500

DATA : 2025-01-27

Projektował :	mgr inż. Mariusz Taraszewski	MAZ/IE/0264/02
---------------	------------------------------	----------------

RYSUNEK
NR

PT2