

Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu „Master Key”

Przy prowadzeniu prac inwestycyjnych (modernizacyjnych oraz przyłączeniowych) obowiązkowo podczas realizowanych prac należy wszystkie obiekty wyposażać w system zamknięć tzn. zamki oraz klódki „Master key” firmy „LOB Master Key Sp. z o.o.” według poniższego schematu.

- **Poziom W6:** otwiera wszystkie zamknięcia systemu MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń. Kolor klódki: żółta RAL 1021.
- **Poziom W/O6** otwiera zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN (RS). Kolor klódki: żółta RAL 1021.
- **Poziom S6:** otwiera wszystkie zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, łączach kablowych SN, łącznikach SN, szafkach licznikowych nN, łączach kablowych nN, urządzenia oświetlenia oraz szafki. Kolor klódki: niebieska RAL 5015.
- **Poziom S/O6:** otwiera zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, łączach kablowych SN i nN, łącznikach SN. Kolor klódki: niebieska RAL 5015.
- **Poziom D6:** otwiera wszystkie zamknięcia systemu MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w szafkach licznikowych nN odbiorców indywidualnych oraz urządzenia oświetlenia. Klódka brązowa RAL 8016.
- **Poziom O6:** otwiera urządzenia oświetlenia. Kolor klódki: czarna RAL 9005.
- **Poziom K6:** otwiera szafki licznikowe nN odbiorców indywidualnych (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych). Kolor klódki: szara RAL 7035.

Sekcja Urzysmagia Siec...

Kierownik
Pawel Sokol