

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

1. Określenie przedmiotu zakupu

Przedmiotem postępowania zakupowego jest realizacja dostawy pn. **Dostawa drążków i izolatorów do prac pod napięciem.**

Część 3 postępowania - Dostawa zestawów izolatorów parkujących.

Zadanie – Dostawa zestawów izolatorów parkujących do wykonania rozmostkowania – mostkowania napowietrznych linii SN w technologii prac pod napięciem.

Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Nazwa przyrządu | Wymagana Norma(deklaracja zgodności z polską normą, CE, przeznaczeniem do prac pod napięciem) | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość [szt.] RE 1 Rejon Energetyczny Zamość | Ilość [szt.] RE 2 Rejon Energetyczny Tomaszów | Ilość [szt.] RE 3 Rejon Energetyczny Chełm | Ilość [szt.] RE 4 Rejon Energetyczny Jarosław | Ilość [szt.] RE 5 Rejon Energetyczny Przemyśl | Razem |
|-----|---------------------------|---|---|---|---|--|---|---|-------|
| 1 | Izolator parkujący do PPN | Deklaracja Zgodności z opisem przedmiotu zamówienia | Izolator parkujący PPN umożliwiający zawieszenie go na linii SN z poziomu ziemi przy pomocy zestawu do PPN z Instrukcji prac pod napięciem w sieciach napowietrznych SN metodą „z odległości” PTPRIEE, 2021, przystosowany do parkowania podczas odłączania obwodu mostka zakończonego zaciskiem SL-30.1 z adapterem zabudowanego na linii napowietrznej SN , wykonany z izolatora kompozytowego z zamocowanym na jednym końcu zaciskiem SL-30.1 a na drugim końcu uchwytem do współpracy z chwytakami z pozycji zamontowanymi na drążkach przenoszących moment obrotowy, waga max.2050g, napięcie znamionowe min. 20 kV, zestaw ma przenieść moment obrotowy minimum 48 Nm, pokrowiec na izolator z materiału wodoodpornego. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |

Dodatkowe warunki:

Dostarczane wyroby powinny być fabrycznie nowe (nie starsze niż 6 miesięcy).

2. Zasady realizacji zakupu (w tym załadunku i rozładunku) / świadczenia usługi

Dostawca dostarcza przedmiot zamówienia do wskazanego miejsca na własny koszt.

3. Termin realizacji zakupu

30.12.2024r.

4. Minimum logistyczne

Brak

5. Miejsce dostawy:

RE 1 - Rejon Energetyczny w Zamościu

Magazyn Główny ul. Namysłowskiego 4, 22-400 Zamość, tel. 661 900 170

RE 2 - Rejon Energetyczny w Tomaszowie Lubelskim

Magazyn Główny ul. Łaszczowiecka 10 B, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. (084) 664 72 00

RE 3 – Rejon Energetyczny w Chełmie

Magazyn Główny ul. Trubakowska 61, 22-100 Chełm, tel. (082) 562 27 00

RZE4 – Rejon Energetyczny w Jarosławiu

Magazyn Główny ul. Elektowniana 4, 37-500 Jarosław, tel. (016) 624 60 00

RE 5 - Rejon Energetyczny w Przemyślu

Magazyn Główny ul. Sportowa 3, 37-700 Przemyśl, tel. (16) 676 30 00

6. Gwarancja

6.1. Wymagana gwarancja na dostarczony przedmiot zakupu - nie krócej niż 24 miesiące.

7. Podwykonawstwo

Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców.

W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany

w formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, jeżeli Podwykonawcy są już znani.