

Opis Przedmiotu Zamówienia  
**„EW Dębe - Ekspertyza przyrodnicza i hydrotechniczna stanowiska dolnego  
i rzeki Narew poniżej stopnia wodnego Dębe”**

**I. Informacje wstępne:**

Właściciel obiektu:

PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa tel.: +48 22 4331 300 ,+48 22 4331 301 , fax: +48 22 6242 555, e-mail: [sekretariat@pggeo.pl](mailto:sekretariat@pggeo.pl), WWW: <http://www.pggeo.pl>

Eksploatator obiektu:

PGE Energia Odnawialna S.A.

Adres obiektu: Elektrownia Wodna Dębe, 05-124 Skrzyszew, m. Komornica,  
powiat legionowski, województwo mazowieckie.

**II. Zakres prac:**

1. Wykonanie ekspertyzy dotyczącej pracy szczytowej Elektrowni Wodnej Dębe planowanej do wprowadzenia w ramach obowiązującej instrukcji gospodarowania wodą, z którą związana jest cykliczna zmiana poziomu wody dolnej i górnej. Opracowanie powinno zawierać:
  - a) Analizę hydrauliczną 2D rzeki Narwii dla trybu pracy szczytowej elektrowni z wykorzystaniem danych batymetrycznych,
  - b) Screening oraz inwentaryzację przyrodniczą ryb i ptaków w okresie lęgowym na ww. obszarze (w tym pozyskanie dostępnych danych z RDOŚ),
  - c) Opis wpływu pracy szczytowej EW Dębe na środowisko tj. na zinwentaryzowane siedliska ptaków i ryb wskazanego obszaru,
  - d) Określenie bezpiecznych poziomów wahań lustra wody oraz prędkości ich zmian, które nie będą powodować niekorzystnego wpływu na faunę wskazanego obszaru,
  - e) Określenie potencjalnego wpływu pracy szczytowej lub jego braku na obiekty hydrotechniczne poniżej EW Dębe oraz na Jezioro Zegrzyńskie – analiza hydrotechniczna,
  - f) Wskazanie czynności/prac, które należy wykonać, aby praca szczytowa mogła być realizowana w możliwie największym zakresie bez negatywnego wpływu jw. jeśli takie występują,
  - g) Określenie sposobu eksploatacji (konserwacja, przeglądy) obiektów hydrotechnicznych w odniesieniu do określonego zakresu pracy szczytowej,

**III. Warunki realizacji prac:**

1. Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2026 r.,
2. Pozyskanie wymaganych danych do wykonania ekspertyzy leży po stronie Wykonawcy,

**IV. Osoba kontaktowa w sprawie informacji technicznych dot. EW Dębe:**

Pan Wojciech Klisz

Kierownik Działu Eksploatacji Elektrowni Zlewni Wisły

PGE Energia Odnawialna S.A., Departament Hydroenergetyki

e-mail: [Wojciech.Klisz@gkpge.pl](mailto:Wojciech.Klisz@gkpge.pl)

tel.: +48 22 782 3723, +48 667 763 703