

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania:

„ZEW Dychów – Zakup paliwa opałowego”.

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku administracyjnym PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Dychów.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego w ilości 31 400 litrów w okresie 12 miesięcy i przeznaczony będzie do ogrzewania pomieszczeń oraz ciepłej wody.
3. Parametry dostarczanego oleju opałowego:
 - a) Wartość opałowa nie niższa niż: 42,6 MJ/kg;
 - b) Gęstość w temperaturze 15°C nie wyższa niż : 860,0kg/cm³;
 - c) Temperatura zapłonu nie niższa niż : 56 °C;
 - d) Temperatura płynięcia nie wyższa niż : (- 20 °C);
 - e) Lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C nie większa niż: 6mm²/s;
 - f) Skład frakcyjny:
 - do temperatury 250°C destyluje się nie więcej niż: 65 % (v/v);
 - do temperatury 350°C destyluje się nie mniej niż: 85 % (v/v);
 - g) Pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej nie większa niż: 0,3 % (m/m);
 - h) Pozostałość po spopieleniu: 0,01 % (m/m);
 - i) Zawartość siarki nie więcej niż: 0,10 % (m/m);
 - j) Zawartość wody nie większa niż: 200 mg/kg;
 - k) Całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż: 24 mg/kg;
 - l) Barwa – czerwona.
4. Zamawiający posiada zbiorniki na olej opałowy o łącznej pojemności 10 000 litrów.
5. Jednorazowa dostawa oleju opałowego będzie wynosić do 8 000 litrów.
6. Ilość dostarczanego jednorazowo oleju opałowego uzależniona będzie od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym.
7. Określona powyżej ilość oleju opałowego (31 400 litrów) jest przewidywaną ilością szacunkową. Faktyczna ilość oleju wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Może ona ulec stosownemu zmniejszeniu lub zwiększeniu jednak nie więcej niż +/- do 10%. Dostawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje żadne roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych powyżej.
8. Dostarczany olej opałowy musi być zgodny z Polską Normą PN-C 96024:2011 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” oraz z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U z 2016 poz. 2008) a także zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2010 r., Nr 157, poz. 1054).
9. Dostawa oleju opałowego następować będzie sukcesywnie przez cały okres trwania umowy, według bieżących potrzeb Zamawiającego. Warunkiem dokonania każdorazowej dostawy lekkiego oleju opałowego będzie przekazanie przez Zamawiającego zamówienia w formie telefonicznej, faksem lub e-mailem określającego wielkość, termin i miejsce dostawy.
10. Zamówienie musi zostać realizowane w terminie maksymalnie 72 godzin od daty przesłania zamówienia przez Zamawiającego. Dostawy muszą być realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 z wyłączeniem niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
11. Wykonawca dostarczy zamówiony olej opałowy we wskazane miejsce na własny koszt i ryzyko, własnym środkiem transportu do tego przystosowanym tj. w autocysternach samochodowych oznaczonych odpowiednimi tablicami informacyjnymi z numerami identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiały niebezpieczne, wyposażonych w pompę lub dystrybutor z zalegalizowanym licznikiem przepływu i możliwością odczytu ilości dostarczanego paliwa oraz w wąż spustowy z końcówką podłączeniową do instalacji napełniania zbiorników o długości umożliwiającej swobodne przepompowanie paliwa do zbiornika (min. 15m).
12. Do każdej dostawy lekkiego oleju opałowego Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu lub jego przedstawicielowi świadectwo jakości lub dokument równoważny świadectwu jakości, potwierdzający spełnienie przez dostarczony olej parametrów jakościowych

- określonych w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia. Świadcstwo jakości lub dokument równoważny świadectwu jakości powinien być w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
13. Dostarczona przez Dostawcę zamówiona ilość oleju opałowego winna być zgodna ze wskazaniami zalegalizowanego licznika oleju opałowego, zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej. Wskazania licznika będą sprawdzane w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego przyjmując dostarczony lekki olej opałowy przez Dostawcę ma prawo każdorazowo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której dokonywany będzie rozładunek oleju opałowego.
 14. Każdorazowa prawidłowa dostawa oleju opałowego będzie potwierdzona Protokołem dostawy - odbioru.
 15. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności przedstawiciela Wykonawcy, próbki rozjemczej oleju opałowego i skierowanie jej do badania do akredytowanego, wybranego przez siebie laboratorium na koszt Dostawcy. Próbkę będzie pobierana w ilości nie większej niż 2 litry do pojemnika dostarczonego przez Dostawcę. Pojemnik z próbką oleju zostanie zabezpieczony plombami z odciskami upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Dostawcy. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół pobrania próbki w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wyniki badań są dla stron wiążące i nie podlegają reklamacji. W razie stwierdzenia przez akredytowane laboratorium, że olej opałowy nie spełnia wymaganych norm jakościowych Dostawca musi odebrać wadliwy olej i dostarczyć spełniający parametry jakościowe w terminie 24 godzin od dnia otrzymania wyników z laboratorium. Dostawca pokryje także wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający związane z nabyciem, zwrotem oraz wszelkimi następstwami użycia wadliwego oleju opałowego.

Dychów, dn. 06.02.2024 r.z.....

<p>PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Dychów w Dychowie Wydział Obsługi, Eksploatacji i Rozliczeń</p> <p>..... Grzegorz Sieniawski</p>	<p>PGE Energia Odnawialna SA Oddział ZEW Dychów w Dychowie Wydział Utrzymania Ruchu</p> <p>..... Arkadiusz Ziemia</p>	<p>PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Dychów w Dychowie Wydział Obsługi, Eksploatacji i Rozliczeń</p> <p>..... Paweł Nowakowski</p>
---	---	--

PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A.
ODDZIAŁ ZEW DYCHÓW w DYCHOWIE
DYREKTOR TECHNICZNY

.....
Jarosław Bonczynski

ZATWIERDZAM

