

OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

Nr Części	Nazwa pozycji	Opis pozycji	Producent	Ilość	J. m.	Termin realizacji	Gwarancja	Dokumenty wymagane do dostawy
Część 1	USZCZELNIENIE MECHANICZNE ABF 150320>	USZELNIENIE POMP MAZUTU ONR/ONP Hydroster ABF 110-3L. Uszczelnienie mechaniczne ABF 150320 w specjalnym wykonaniu, niezależne od kierunku obrotów. Wykonanie 50 mm - węgiel impregnowany żywicą / węgiel krzemu/ V. Uszczelnienie dostosowane i zmodernizowane na indywidualne potrzeby pompy mazutu Hydroster ABF 110-3L produkcji z lat około 1970 - 1980 aktualnie nie produkowane.	SEALS FLUITEN / KoloSeals	18	Szt.	Wymagany do 4 tygodni od dnia przekazania Wykonawcy zamówienia do realizacji.	12 miesięcy licząc od dnia dostawy na magazyn Zamawiającego.	1. Dokument dostawy zawierający numer zamówienia, 2. Świadectwo odbioru 3.1 zgodne z PN-EN 10204
Część 2	SMAROWNICA PERMA CLASSIC SF02 LI/MOS2>	SMAROW.AUTOMAT.POJEM.120CM3. Smarownica musi być dostarczona z zielonym aktywatorem (3 miesiące), który stanowi integralną część smarownicy.	PERMA	250	Szt.	Wymagany do 4 tygodni od dnia przekazania Wykonawcy zamówienia do realizacji.	24 miesiące licząc od dnia dostawy na magazyn Zamawiającego.	Dokument dostawy zawierający numer zamówienia