

Opis Przedmiotu Zamówienia

- I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów układu ciśnieniowego kotła BP-1150 w zakresie rur wieszakowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.

Zakres dostawy :

poz.	indeks	Element	Wielkość dostawy	Jedn. Miary	ETAP I	ETAP II
1	10039323	Rury wieszakowe P4/1 (góra- 7+14) wg rys. RK-3138 wsporniki	60	szt.	30	30
2	10039322	Rury wieszakowe P4/1 (góra- 7+14) wg rys. RK-3138 pręty	60	szt.	30	30
3	10040519	Rury wieszakowe M2 wg. Rys. RK-4109A. (góra 12) - ze wspornikami	120	szt.	70	50
4	10040634	Rury wieszakowe M2 wg. Rys. RK-4109A. (góra 12) - z prętami	100	szt.	50	50

II. Termin realizacji:

Etap I do 4 tygodni od daty wystawienia Zamówienia.

Etap II do 8 tygodni od daty wystawienia Zamówienia lecz nie później niż do 30.04.2026r.

III. Warunki realizacji zamówienia.

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia UDT do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych.
- Wytworzone wyroby muszą być wykonane zgodnie z wymogami WUDT-UC –WO z rur fabrycznie nowych, nie łączonych.
- Wraz z dostawą Wykonawca przekaze Zamawiającemu Poświadczenia Wykonania i badania wykonanych gotowych elementów wraz z ich próbą ciśnieniową.
- Poświadczenie Wykonania i Badania ma zawierać wykazy ilości i rodzajów użytych elementów rurowych oraz innych materiałów, ich atesty materiałowe (dopuszcza się kopie), listę spawaczy wraz z kserokopiami ich uprawnień UDT.
- Wytworzone wyroby muszą być z rur fabrycznie nowych, nie łączonych.
- Wymagania dla rur wchodzących w skład elementów:
 - zgodność z wymaganym materiałem, średnicą i grubością.
 - świadectwo odbioru 3.1 lub 3.2 wg. EN 10204
 - spełnione warunki techniczne odbioru rur zgodne z: PN-EN 10206-2,
 - PED 97/23/EG, DIN 2448/17175.
 - Wszystkie rury muszą mieć trwałe odczewanie, które ma zawierać: gatunek materiału ,znak wytopu.
- Elementy rur wieszakowych mają być spawane metodą TIG. Badania zgodnie z wymogami przepisów UDT.
- Powierzchnie zewnętrzne gotowych wyrobów mają być zabezpieczone podkładem antykorozyjnym w kolorze czerwonym tlenkowym o grubości min. 40µm.
- Otwory rur zabezpieczone korkami.
- Wykonanie elementów wg. dokumentacji technicznej (rysunków) stanowiących załączniki do SWZ.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rekontroli jakości dostarczonych wyrobów przez własny certyfikowany zakład kontroli jakości.
- Zamówione wyroby Wykonawca dostarcza własnym transportem i na własny koszt.
- Przynależne rysunki zgodnie z zakresem dostaw określonym w pkt. I powyżej. Nr: RK 3138, 4109A.