

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
do POST/GEK/CSS/FZR-ELO/02412/2026

Dotyczy : **Zakup dwóch podłóg łukowych wykonanych wg rysunku RO-11517A dla przenośników zgrzebłowych żużla PZz-2 i 4 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole**

Nazwa produktu	Produkt oryginalny	Produkt równoważny*
PODŁOGA ŁUKOWA PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO PZZ-2/4 -stal HARDOX500 WG. RYS. RO-11517 - szt. 2 Parametry równoważne dla stali Hardox500: - twardość 470 - 530 HB, -skład chemiczny: C- max 0,30%, Si-max 0,70%, Mn-max 1,60%, P- max 0,02%, S-max 0,01%, Cr-max 1,50, Ni-max 1,50%, Mo-max 0,60%, B-max 0,005%.		

Do Formularza ofertowego wypełnionego za pośrednictwem Platformy Zakupowej SWPP2 należy załączyć wypełniony Załącznik nr 1. Wskazać: Produkt oryginalny/ Produkt równoważny.

*w przypadku złożenia oferty na produkt równoważny należy dołączyć kartę tego produktu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza jedynie towar nowy i oryginalnie zapakowany, nieużywany oraz wolny od wad fizycznych i prawnych w bezzwrotnych opakowaniach.

Gwarancja: zgodne z OWZ Zamawiającego.

Warunki płatności: zgodne z OWZ Zamawiającego.

Wymagania dotyczące dostawy: Dostawa do magazynu zamawiającego do 4 tygodni od daty wystawienia zamówienia.