

Opis Przedmiotu Zamówienia

Parametry

Zgodnie z rysunkiem „Rysunek panelu parownika”

-15 sztuk

Warunki dostawy:

- 1.Certyfikat EN 10204 3.1
- 2.Wszystkie dostarczone dokumenty mogą być w j. polskim, j. angielskim lub j. niemieckim
- 3.Tolerancja dostawy -0/+5mm na długości
- 4.Końcówki zabezpieczone deklami
- 5.Wykonanie wg Warunki WUDT-UC/2003 wydanie 2017 r.
- 6.Gatunki stali w PN-EN,
- 7.Wykonanie zgodnie z posiadaną uznaną technologią UDT oraz uprawnieniami do napraw i modernizacji kotłów.
- 8.Wykonanie niezbędnej dokumentacji dla UDT.
9. Powłoka antykorozyjna: jedna stronna zabezpieczona tylko przed korozją Jotun ALKYDPRIMER, druga strona zabezpieczona farbą do wysokich temperatur RAL 9006 (szary) Jotun Solvalitt lub równoważna spełniająca zakres temperatury tj. do 350 - 400 °C
- 10.Potwierdzenie odbioru przez UDT
- 11.Ciśnienie obliczeniowe 16.2 Mpa, temperatura obliczeniowa 398 °C
12. Materiały ciśnieniowe zgodnie z normą PN-EN 10216-2 (DIN 17175)

Informacje dotyczące gwarancji:

1. Wykonawca udziela gwarancji – na okres 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru dostawy.