

OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z PROC10032/H załącznik 18, pkt. 2.2.5. ppkt. b, do zgłoszenia zapotrzebowania – pompy CPK C1 - zakup części do pomp odprowadzenia skroplin oraz pomp uzupełnienia zimnego kondensatu bloków 4-6

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr indeksu | Jedn. | Ilość |
|-----|--------------------------------------|------------|-------|-------|
| 1 | WIRNIK POMPY CPK C1 100-400 | 10126532 | Szt. | 3 |
| 2 | WAŁ POMPY CPK C1 100-400 | 10126528 | | 3 |
| 3 | TULEJA OCHR.WAŁ POMPY CPK C1 100-400 | 10440154 | | 3 |

Parametry równoważności:

WYKONANIE MATERIAŁOWE (nie gorsze niż):

Wirnik – 1.4008

Wał – 1.4021

Tuleja – 1.4122

PARAMETRY PRACY:

Q max - 95 m³/h

Pn - 0,5 MPa

Wszystkie części zamienne, wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia muszą być nowe, nieużywane.