

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach zadania należy wykonać następujące prace:

- demontaż uszkodzonych czujek GSME ADICOS oraz montaż w ich miejsce nowych urządzeń,
- uruchomienie i konfiguracja czujek w systemie ADICOS Central Software,
- sprawdzenie funkcjonalności czujek GSME ADICOS poprzez podanie gazów testowych z urządzenia ADICOS GTL dla każdego czujnika,
- zasymulowanie stanu alarmu i usterki w celu sprawdzenia prawidłowości wysyłanych sygnałów do nadrzędnej centrali pożarowej i systemu ADICOS Central Software,
- wykonanie archiwizacji zapisu trendów sensorów z testów dla każdej czujki oddzielnie z plików danych ADICOS Central Software.

Zestawienie ilościowe urządzeń i miejsce montażu:

Lp.	Nazwa	Ilość (szt.)	Miejsce montażu
1	Czujka ADICOS GSME X20-M4 tuba ochronna, moduł grzejny, kabel 10m, rezystor alarmowy 680 Ohm	15	Estakada Węgla
2	Czujka ADICOS GSME X20-M4 tuba ochronna, moduł grzejny, kabel 10m, rezystor alarmowy 680 Ohm	3	Sortownia Węgla

Uwaga:

Dostawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy (w szczególności: nieregenerowany, nienaprawiany, nierefabrykowany), nie starszy niż 6 miesięcy, nieużywany (dostarczany) wcześniej w innych wdrożeniach.