

Opis przedmiotu zamówienia

Przegląd kontrolny pompy LUV Az 200-410/1

1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd kontrolny pompy cyrkulacyjnej 6NK typu LUV Az 200-410/1 produkcji KSB (zakres rewizji częściowej).
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 - 2.1 Sprawdzenie poprawności działania układów hydraulicznych i łożyskowych.
 - 2.2 Kontrolę uzwojenia silnika.
 - 2.3 Kontrolę oraz czyszczenie filtra w silniku pompy.
 - 2.4 Pomiary luzu na łożyskach.
 - 2.5 Dostarczenie i wymianę nw. części zamiennych:
 - Segmenty łożyska oporowego – 1 szt. (nr. części 387.01),
 - Segmenty łożyska oporowego – 1 szt. (nr. części 387.02),
 - Tarcza łożyska oporowego - 1 szt. (nr. części 384),
 - Śruba łożyska oporowego 1 szt. (nr. części 901.02),
 - Pierścień zabezpieczający – 1 szt. (nr. części 930.02),
 - Kpl. wpustów: (nr. części 940.03; 940.04),
 - Kpl. O-ringów 412: (nr. części 412.01; 412.02; 412.03; 412.04; 412.05; 412.06; 412.07),
 - Kpl. śrub, podkładek i nakrętek do przeglądu,
 - Kpl. pierścieni uszczelniających. (nr. części 411.10; 411.11; 411.12; 411.13).
3. Zamawiający nie posiada dokumentacji warsztatowej ani remontowej pompy.
4. Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnych części zamiennych.
5. Warunki realizacji prac.
 - prace muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującą „Szczegółową Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Elektrowni OPOLE S.A.”,
 - pracownicy wykonujący prace muszą posiadać ważne zaświadczenia kwalifikacyjne typu „E” grupa 2 kotły parowe oraz wodne, zgodnie z przepisami „Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci” (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.) lub „Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci” (Dz.U. 2022 poz. 1392).

- Wykonawca musi dysponować wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Zamówienia,
- prace objęte niniejszym zamówieniem będą podlegały odbiorom przez inspektora nadzoru,
- pracownicy Wykonawcy na terenie Elektrowni OPOLE muszą posiadać widoczne oznaczenie logo firmy (na kasku lub odzieży ochronnej),
- wszelkie niejasności natury technicznej oraz organizacyjnej można wyjaśniać u inspektora nadzoru wydziału TMK.