

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z rozładunkiem dławika kompensacyjnego w ramach zadania „PNOEE: Terminal Cargo” na potrzeby PGE Energetyka Kolejowa Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Centralny.

1. Określenie przedmiotu zakupu

Dławik kompensacyjny 200kVAr/315kVA, Cu/Cu

Opis parametru	Wartość
Technologia wykonania:	olejowa hermetyczna
Warunki pracy:	napowietrzne lub wewnętrzne
Rodzaj kadzi:	ze ściankami falistymi
Napięcie znamionowe GN:	15750 V
Napięcie znamionowe DN:	400 V
Typ przełącznika zaczepów:	bezobciążeniowy, po stronie GN
Zakres regulacji przekładni:	$\pm 2 \times 2,5 \%$
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Poziom izolacji GN / DN:	LI95AC38 / AC8
Moc znamionowa kompensacyjna:	200 kVAr
Moc znamionowa potrzeb własnych:	315 kVA
Napięcie zwarcia	$4,5 \div 6 \%$
Grupa połączeń:	Dyn5
Materiał uzwojeń:	miedź
System chłodzenia:	ON-AN
Rodzaj pracy:	ciągła
Typ przepustów:	porcelanowe
Kolor wykończenia:	RAL 7033
Zabezpieczenie technologiczne:	DGPT2 lub DMCR
Wymiary przybliżone: długość A [mm]	1660
Wymiary przybliżone: szerokość B [mm]	1030
Wymiary przybliżone: wysokość C [mm]	1890

2. Dopuszczalne zamienniki

Jeżeli w wykazie materiałów podano urządzenia i materiały używając nazw lub oznaczeń stosowanych przez konkretnych producentów, dopuszcza się zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych. Przed rozstrzygnięciem postępowania materiały muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

3. Wymagane dokumenty

3.1. Wymagane dokumenty do oferty

- Karty katalogowe wraz z rysunkami w języku polskim potwierdzające wymagane parametry techniczne.
- Deklaracja zgodności dla wszystkich zaoferowanych wyrobów, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.), spełniające wymagania określone w PN-EN ISO/IEC 17050-1.

3.2. Wymagane dokumenty do dostawy

- Karty gwarancyjne

- b) Instrukcje i DTR
- c) Dokumentacja fabryczna.
- d) Deklaracja zgodności dla wszystkich zaoferowanych wyrobów, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.), spełniające wymagania określone w PN-EN ISO/IEC 17050-1.

4. Gwarancja

Wymagana gwarancja na dostarczony przedmiot zakupu – **nie krócej niż 60 miesięcy**

5. Zasady realizacji zakupu

Na warunkach zgodnie z projektem OWZT stanowiącym Załącznik do SWZ.

Dostawa wraz z rozładunkiem na koszt i staraniem Wykonawcy w dni robocze od godziny 7:15 -14:15.

6. Termin realizacji zakupu

Czas realizacji:

16- 20 – tygodni od złożenia zamówienia

7. Osoby do kontaktu w miejscu dostawy:

Zduńska Wola – Paweł Baczkowski

8. Adres Dostawy

Zduńska Wola ul. Karsznicka 21