

**OGŁĘDZINY OKRESOWE OBIEKTÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH –
ZAKRES CZYNNOŚCI, CZASY REALIZACJI, TERMINY WYKONYWANIA**

Lp.	Nazwa obiektu elektroenergetycznego	Zakres czynności	Czasy realizacji	Termin wykonania oględzin
1	2	3	4	5
1.	Podstacje trakcyjne w systemie prądu stałego o napięciu 3 kV	§ 7 ust. 4	1,0 h	Nie rzadziej niż raz w roku.
2.	Kabiny sekcyjne, kabiny połączenia poprzecznego	§ 7 ust. 5	0,5 h	Nie rzadziej niż raz w roku.
3.	Stacje elektroenergetyczne o górnym napięciu 110 kV	§ 7 ust. 6	1 h	Nie rzadziej niż raz w roku.
4.	Stacje elektroenergetyczne SN/SN, SN/nN	§ 7 ust. 6	0,5 h	Nie rzadziej niż raz na 3 lata.
5.	Linie napowietrzne o napięciu 110 kV	§ 7 ust. 7	0,5 h/km	Nie rzadziej niż raz w roku.
6.	Linie napowietrzne SN	§ 7 ust. 7	0,5 h/km	Nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w terenach leśnych nie rzadziej niż raz na trzy lata.
7.	Linie kablowe o napięciu 110 kV	§ 7 ust. 8,	0,5 h/km	Nie rzadziej niż raz w roku.
8.	Linie kablowe SN	§ 7 ust. 8	0,5 h/km	Nie rzadziej niż raz na 5 lat
9.	Linie zasilaczy kablowych i napowietrzno-kablowych	§ 7 ust. 9	0,5 h/km	Nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Objaśnienia:

1. Podane w tabeli czasy realizacji nie obejmują czasów niezbędnych na dojazdy brygad roboczych do obiektów elektroenergetycznych.