

PROTOKÓŁ NR WKG-IV.6630.78.2025

z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
zakreślanej w dniu 2025-05-05

Przewodniczący narady: Roman Ficner - Inspektor ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego ODGiK

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez geoportal
miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Wnioskodawca	Inwestor
PW MEDIUM MOCZULSKI JAN	PGE Energia Ciepła Warszawa oddział w Gorzowie Wlkp.
Czesława Miłosza 14 66-400 Gorzów Wlkp.	Złota 59 00-120 Warszawa

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej				
Nr gminy	Nr obręb	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obręb
011	2	785/6	Gorzów Wielkopolski	Górczyn
011	2	2357/3	Gorzów Wielkopolski	Górczyn
011	2	479/2	Gorzów Wielkopolski	Górczyn
011	2	477	Gorzów Wielkopolski	Górczyn
011	2	2323	Gorzów Wielkopolski	Górczyn

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej	
Lp.	Nazwa asortymentu
1	Sieć ciepłownicza

INSTYTUCJE BIORĄCE UDZIAŁ W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ			
Lp.	Nazwa Instytucji	Imię i nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Urząd Miasta Wydział Dróg, tel. 95 73 55 940, 95 73 55 717	Agnieszka Pawlukowicz 2025-04-29 13:26:11	UM WDR 1. Uzgadnia się przebieg trasy sieci w pasie drogowym. 2. Uzyskać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta zezwolenie na lokalizację sieci i urządzeń towarzyszących w pasie drogowym - podstawa: art. 39. ust. 3 ustawy o drogach publicznych. UM WDR 1. Uzgadnia się przebieg trasy sieci w pasie drogowym. 2. Uzyskać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta zezwolenie na lokalizację sieci i urządzeń towarzyszących w pasie drogowym - podstawa: art. 39. ust. 3 ustawy o drogach publicznych. 3. Przejęcia poprzeczne przez jezdnie, zjazdy, chodniki wykonać przewiertem sterowanym.
2	Urząd Miasta Wydział Urbanistyki i Architektury; tel. 95 7355 868, 869, 872	Katarzyna Ziółkowska 2025-04-28 06:17:01	Przebieg infrastruktury bez uwag. Infrastruktura techniczna umieszczona w pasie drogi publicznej wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych.
3	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp. tel. 95 7365 612,	Marcin Koryzna 2025-04-24 11:09:24	Uzgadniam. W protokole proszę umieścić informację.

	623		<p>Skrzyżowanie z sieci gazow wykona zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 poz. 640 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada sieci gazowe i ich usytuowanie. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej istniejącej sieci gazowej prowadzi recznie z zachowaniem ostro no ci. Rozpocz cie prac zgłosi na 7 dni przed terminem do Gazowni w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. gen. Sikorskiego nr 73, 66-400 Gorzów Wielkopolski,</p> <p>e-mail :gazownia.gorzow.wielkopolski@psgaz.pl,</p>
4	Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe; tel. 61 858 2001	Grzegorz Kuberka 2025-04-29 06:21:43	<p>1.Na przekazanym planie sytuacyjnym przebiega istniejąca linia wiatłowodowa (bez czytelnego oznaczenia) składająca się z ruroci gu kablowego typu 5xHDPE40/3,7 wraz z ułożonymi w nim kablami wiatłowodowymi. Wraz z ruroci giem, na głąbokości jego posadowienia ułożony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W połowie głąbokości posadowienia ruroci gu kablowego ułożona jest ta ma ostrzegawcza z napisem: „Uwaga - Kabel wiatłowodowy”.</p> <p>2.IChB PAN PCSS jest właścicielem części infrastruktury linii składającej się w szczególności z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnieniem niebieskim i zielonym; w rurze z wyróżnieniem zielonym ułożony jest kabel wiatłowodowy typu Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacji Poznań - Szczecin. W sprawie pozostałej części infrastruktury prosimy kontaktować się z firmą HAWE Telekom w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Naruszewicza 13A.</p> <p>3.Lokalizację istniejącej linii wiatłowodowej w terenie należy potwierdzić z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokościowych, zawierających geodezyjną inwentaryzację linii wiatłowodowej poprzez wykonanie przekopów próbnych i/lub za pomocą lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii wiatłowodowej należy trwale i widocznie oznaczyć w terenie na cały czas prowadzenia prac budowlanych w obrębie linii wiatłowodowej, związanych z realizacją inwestycji.</p> <p>4.Wszelkie prace w miejscach kolizji oraz zbliżenie do linii wiatłowodowej należy wykonywać recznie, bez użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem właścicieli linii wiatłowodowej. Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii wiatłowodowej muszą być odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez służbę techniczną właścicieli linii wiatłowodowej.</p> <p>5.Linia wiatłowodowa w miejscu skrzyżowania z projektowaną siecią ciepłowniczą należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną zachowując normatywne parametry.</p> <p>6.Wszelkie koszty związane z budową sieci ciepłowniczej oraz z zabezpieczeniem linii wiatłowodowej (w tym wszelkie materiały i prace nakładcze) nie będą obciążać właścicieli linii wiatłowodowej.</p> <p>7.Prace związane z zabezpieczeniem istniejącej linii wiatłowodowej sieci PIONIER powinien wykonać wskazany przez IChB PAN PCSS wykonawca lub należy je prowadzić pod nadzorem służby technicznych IChB PAN PCSS.</p> <p>8.Nadzór przedstawiciela IChB PAN PCSS jest płatny. O ustanowienie nadzoru należy wystąpić pisemnie z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem zlecając pisemnie pełnienie nadzoru na uzgodnionych wcześniej warunkach.</p> <p>9.Należy z wyprzedzeniem informować IChB PAN PCSS o terminach prowadzenia prac:</p> <p>z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac prowadzonych na infrastrukturze linii wiatłowodowej, z min. 1-dniowym wyprzedzeniem w przypadku prac prowadzonych w zbliżeniu do linii wiatłowodowej, powołując numer i datę niniejszego pisma:</p> <p>IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 28 i 61 858 20 26 mail: eksploatacja@man.poznan.pl</p> <p>10.Podczas realizacji inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać powyższych warunków</p>

			<p>i uzgodnie . Ka dy przypadek nieprzestrzegania niniejszych warunków b dzie skutkował powiadomieniem wła ciwych organów nadzoru budowlanego i wstrzymaniem robót.</p> <p>11.Wszelkie uszkodzenia istniejącej linii wiatłowodowej wymagają wymiany kabla wiatłowodowego na odcinku między dzwł czowym. Sprawca uszkodzenia zostanie obci ony cało ci kosztów wymiany kabla i usuni ciem wszystkich skutków uszkodzenia – w tym tak e odpowiedzialno ci odszkodowawczej w zwi zku z zerwaniem transmisji danych.</p> <p>12.Z tre ci niniejszego dokumentu nale y zapozna wykonawc robót, kierownika budowy oraz osoby fizycznie wykonuj ce prace.</p> <p>13.Niniejsze uzgodnienie jest wa ne przez okres 24 miesi cy. Powy sze warunki techniczne zapewniaj tylko zachowanie dotychczasowych wła ciwo ci u ytkowych i parametrów technicznych linii wiatłowodowej, bez poprawy jako ci.</p>
5	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego tel. 698 616 788	Katarzyna Piechocka 2025-04-25 10:38:31	brak uwag
6	"CENTRUM TELEWIZJI KABLOWEJ JIM-SAT" Spółka z o.o. tel. 729 710 498, 729 767 184	Marcin Pasik 2025-05-05 05:58:06	brak uwag
7	PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim	Marcin Mierzejewski 2025-05-05 07:41:58	brak uwag
8	Urz d Miasta Wydział Inwestycji, tel. 95 73 55 978, 95 73 55 918	Małgorzata Kasprzak 2025-04-28 07:46:52	brak uwag
9	Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Spółka z o.o. tel. 95 728 59 50, 95 728 59 56	Leszek Piwarski 2025-04-28 05:41:26	brak uwag
10	Operator Gazoci gów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu	Agnieszka Friebe 2025-04-25 06:12:19	brak uwag
11	Urz d Miasta Wydział Geodezji i Katastru, tel. 95 73 55 955, 95 73 55 952	Roman Ficner 2025-05-05 06:56:21	brak uwag
12	MULTIMEDIA POLSKA Sp. z o.o. tel. 691 767 643	Robert Borawski 2025-04-29 11:33:59	brak uwag
13	Urz d Miasta Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami i Maj tku; tel. 95 7355 590, 524, 594	Ewa Heck 2025-04-29 06:20:50	brak uwag
14	Hawe Telekom S.A. w restrukturyzacji - Zespół Uzgadn. Dokumentacji Projekt. tel. 61 86 14 935	Arkadiusz remski 2025-04-28 09:38:40	zał cznik

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTÓRE W NIEJ NIE UCZESTNICZYŁY	
Lp.	Nazwa Instytucji
1	Urz d Miasta Wydział Ochrony rodowiska i Rolnictwa, tel. 95 73 55 811, 813
2	ENEA Operator Sp.z o.o. 60-479 Pozna ul. Strzeszy ska 58 Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.; tel. 95 7217 600; 693720861
3	Elenger Dystrybucja sp.z o.o. tel. 95 74 26 102
4	Orange Polska S.A. Zarz dzenie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta - tel. 503037881; 501136070
5	Urz d Miasta Wydział Gospodarki Komunalnej, tel. 95 7355 765, 854, 796, 768

Zgodnie z art 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j.) Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3. Załącznikiem do niniejszego protokołu jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Treść niniejszego protokołu uzgodniono z osobami uczestniczącymi w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący narady
2025-05-05