Maszynownia (istniejąca)

Zakres dostawy odgazowywacza 01GDH10 BB010

Istniejący rurociąg wody grzewczej – zasilanie
DN 500 z sieci miejskiej
Zima 130°C, 6,5bar
Lato 70°C, 5,5 bar

Istniejący rurociąg wody grzewczej – powrót
DN500 z sieci miejskiej
Zima 70°C, 2,8bar
Lato 45°C, 2,4bar

Pompa wody odgazowanej 01GDH20 AP010

Pompa wody odgazowanej 01GDH20 AP020

Odgazowywacz próżniowy 01GDH10 BB010

Pompa próżniowa 01GDH40 AP010

Powietrze

Istniejący rurociąg bezciśnieniowy wody chłodzącej DN80 do istniejącego zbiornika kondensatu

Pompa wody zdemineralizowanej 01GHA10 AP010

Pompa wody zdemineralizowanej 01GHA10 AP020

Szafa zasilająco–sterująca EUROWATER

Istniejący rurociąg DN150 wody chłodzącej zmiękczonej

Istniejący rurociąg wody zdemineralizowanej 40°C, 1bar

Wymiennikownia (istniejąca)

Istniejące odcięcia na instalacji wymienników (wg rys. nr 3 – zał. do SIWZ)

Istniejące odcięcia w pompowni wody sieciowej (wg rys. nr 3 – zał. do SIWZ)

Pompa dozująca korektora chemicznego

01GDH30 AP010

Zbiornik korektora chemicznego 01GDH30 BB010

Zakres dostawy odgazowywacza 01GDH10 BB010