

Załącznik nr 5D do OPZ

Wykaz czynności dla prac związanych z badaniami okresowymi sprzętu elektroizolacyjnego

1 Cel zadania

Celem zadania jest przeprowadzanie zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi cyklicznego badania sprzętu elektroizolacyjnego tj.: rękawic dielektrycznych, butów dielektrycznych, wskaźników napięcia, drążków izolacyjnych, kleszczy izolacyjnych, uzgadniaczy faz będącymi w bieżącej eksploatacji PGE Energia Ciepła S.A Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

2 Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi.

Wykonanie badań niżej wymienionego sprzętu elektroizolacyjnego BHP przez Wykonawcę, nastąpi bezzwłocznie po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o przygotowaniu sprzętu elektroizolacyjnego do odbioru/wysyłki. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania transportu poszczególnych partii przygotowanego do badania sprzętu BHP z terenu Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim do miejsca wykonania badań. Po przeprowadzeniu badań Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 5-ciu dni roboczych do zwrotu badanego sprzętu do Zamawiającego wraz z protokołami badań. Koszty transportu w obie strony pokrywa Wykonawca.

3 Szacowana ilość sprzętu przeznaczonego do badań:

- a) Rękawice elektroizolacyjne – 120 par,
- b) Buty elektroizolacyjne – 120 par,
- c) Drążki uniwersalne od 10kV do 110kV – 40 szt.
- d) Kleszcze uniwersalne 10 kV i 30 kV – 10 szt.
- e) Wskaźniki napięcia – 25 szt.
- f) Uzgadniacze faz – 2 szt.
- g) Podesty izolacyjne – 8 szt

4 Prognozowany harmonogram sprawdzeń:

Lp.	NAZWA	MIESIĄC			SUMA
		V	XII	XII	
1	Rękawice elektroizolacyjne	40	40	40	100
2	Buty elektroizolacyjne	40	40	40	100
3	Drążki uniwersalne od 110 do 10 kV	0	0	50	50
4	Kleszcze uniwersalne 10 kV	0	0	10	10
5	Wskaźniki napięcia	0	0	25	25

6	Uzgadniacz faz typ AOUF Y2	1	0	1	2
7	Podesty izolacyjne	0	0	8	8

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości i harmonogramu przekazanego Wykonawcy sprzętu BHP dla celów jego badania, a Wykonawca z tego tytułu nie będzie rościł sobie prawa do zapłaty za nie wykonaną usługę w przypadku zmniejszenia tej ilości lub/i zmiany harmonogramu.

5 Informacje dodatkowe w zakresie realizacji prac przez Wykonawcę.

- a) Odbiór/dostawa sprzętu do badania nastąpi z/do lokalizacji Zamawiającego,
- b) Wymiana baterii w sprzęcie dla którego zidentyfikowano potrzebę wymiany,
- c) Przygotowanie sprzętu do badań (oględziny zewnętrzne, identyfikacja ewentualnych uszkodzeń, konserwacja, oczyszczenie przed badaniem);
- d) Badanie sprzętu elektroizolacyjnego zgodnie z wymaganymi przepisami eksploatacji;
- e) Oznaczenie badanego sprzętu po badaniach zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego sygnaturą;
- f) Zapewnienie bezpieczeństwa technicznego dla transportowanego sprzętu,
- g) Dostarczenie badanego sprzętu elektroizolacyjnego wraz z protokołami badań do lokalizacji Zamawiającego, w ciągu maksymalnie do 5 dni roboczych od daty jego pobrania od Zamawiającego