



- zwód poziomy  $\varnothing 8$  FeZn
- złącze kontrolne
- maszt odgromowy o długości 1,5m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
EnMS Inżynieria Sp. z o.o. CHORZELÓW 11, 39-331 CHORZELÓW	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
BUDYNEK BIUROWY ZARZĄDU PGE TORUŃ	
TYTUŁ RYSUNKU	
Rzut dachu - instalacja odgromowa	
PROJEKTANT inż. Paweł Piwowar	NR UPRAWNIEN BUD. E-117/02
DATA SPORZĄDZENIA RYS. Grudzień 2021	PODPIS PROJEKTANTA
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Bartosz Budzik	NR UPRAWNIEN BUD. E-217/02
DATA SPRAWDZENIA RYS. Grudzień 2021	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO
SKALA RYSUNKU 1:100	NUMER RYSUNKU E1

RZUT DACHU