



- uziom otokowy FeZn 30x4
- połączenie z przewodem odprowadzającym
- połączenie spawane z uziomem
- rura ochronna DVK110

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
EnMS Inżynieria Sp. z o.o. CHORZELÓW 11, 39-331 CHORZELÓW	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
BUDYNEK BIUROWY ZARZĄDU PGE TORUŃ	
TYTUŁ RYSUNKU	
Rzut przyziemia - instalacja uziemienia	
PROJEKTANT inż. Paweł Piwowar	NR UPRAWNIEŃ BUD. E-117/02
DATA SPORZĄDZENIA RYS. Grudzień 2021	PODPIS PROJEKTANTA
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Bartosz Budzik	NR UPRAWNIEŃ BUD. E-217/02
DATA SPRAWDZENIA RYS. Grudzień 2021	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO
SKALA RYSUNKU 1:100	NUMER RYSUNKU E2