



Energia Ciepła S.A.

**ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
(SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - SWZ)**

**POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NIEPUBLICZNEGO
NA USŁUGI**

**na podstawie Procedury Zakupów w Grupie PGE EC
w trybie przetargu nieograniczonego**

NAZWA ZAMÓWIENIA:

**„Wykonanie przeglądu konserwacyjnego aparatury do pomiarów obecności amoniaku dla PGE EC
Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy”**

Numer Postępowania: POST/PEC/PEC/ZNT/01079/2024

1. ZAMAWIAJĄCY

1.1. Zamawiającym w Postępowaniu zakupowym jest:

PGE Energia Ciepła S.A., z siedzibą w Warszawie, Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013479, NIP 6420000642, kapitał zakładowy: 2 501 281 240 PLN opłacony w całości; www.pgeenergiasciepla.pl.

1.2. Za przygotowanie i prowadzenie Postępowania zakupowego odpowiedzialny jest Departament Zakupów PGE Energia Ciepła S.A.

1.2.1. Adres do korespondencji:

PGE Energia Ciepła S.A. Departament Zakupów:

– **87-100 Toruń; ul. Ceramiczna 6.**

1.2.2. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Anna Kierat, tel: +48 781 900 881; e-mail: Anna.Kierat@gkpge.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiotem zamówienia jest **Wykonanie przeglądu konserwacyjnego aparatury do pomiarów obecności amoniaku dla PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy**. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi **Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ**.

2.2. Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert częściowych oraz wariantowych.

3. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- PGE Energia Ciepła, Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy – 85-950 Bydgoszcz, ul. Energetyczna 1.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia –Zamówienie będzie realizowane od dnia udzielenia Zamówienia do dnia 31.12.2024 r.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

5.1. W niniejszym Postępowaniu zakupowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z pkt 8.2. Ogólnych Warunków SWZ.

5.1.2. spełniają warunki udziału w Postępowaniu zakupowym zgodnie z pkt 9.2. Ogólnych Warunków SWZ.

5.1.3. spełniają dodatkowo następujące warunki udziału w Postępowaniu zakupowym:

- w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonują, co najmniej 2 usługi polegające na wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych aparatury pomiarowej w zakresie czujników amoniaku.
- dysponują min. 1 osobą posiadającą ważne zaświadczenia kwalifikacyjne przy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych dla grupy I punkt 2 i 10, dla grupy II punkt 10, dla grupy III punkt 10.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

6.1. W celu potwierdzenia **braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym**, Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenia w treści Formularza Oferty.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

pn. Wykonanie przeglądu konserwacyjnego aparatury do pomiarów obecności amoniaku dla PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszcy
nr POST/PEC/PEC/ZNT/01079/2024

- 6.2.** W celu potwierdzenia spełnienia określonych w pkt 5.1.3. SWZ warunków udziału w postępowaniu zakupowym, Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:
- oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w realizacji zadań polegających na wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych aparatury pomiarowej w zakresie czujników amoniaku - w pkt III ppkt 3 lit c tiret pierwsze Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
 - oświadczenie o dysponowaniu personelem posiadającym ważne zaświadczenia kwalifikacyjne przy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych dla grupy I punkt 2 i 10, dla grupy II punkt 10, dla grupy III punkt 10 – w pkt III ppkt 3 lit c tiret drugie Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Wykonawca składając Ofertę pozostaje nią związany przez okres **60 dni** licząc od dnia upływu terminu składania Ofert.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- 8.1.** Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę. Dotyczy to zarówno Ofert składanych indywidualnie, jak i Ofert Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Złożenie większej liczby Ofert spowoduje odrzucenie Ofert.
- 8.2.** Ofertę należy złożyć w Systemie Zakupowym GK PGE. Wymaga się, aby Oferta i oświadczenia Wykonawcy, podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy były złożone w formie skanu oryginału sporządzonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Każdy dokument składający się na Ofertę powinien być czytelny.
- 8.3.** Zamawiający wymaga, aby Oferta zawierała:
- 8.3.1.** Formularz Oferty, **którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ**; dodatkowo cenę Oferty należy wskazać w Systemie Zakupowym GK PGE.
- 8.4.** Wraz z Ofertą Wykonawca winien złożyć:
- 8.4.1.** Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę lub inne dokumenty składane z ofertą, jeżeli ich umocowanie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych lub bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
- 8.4.2.** Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- 8.4.3.** Oświadczenia wskazane w pkt. 6.2.
- 8.5.** Wykonawca może przed upływem terminu do składania Ofert zmienić lub wycofać Ofertę za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE. Sposób zmiany/wycofania Oferty został opisany w Instrukcji „Wykonawcy – Instrukcja użytkowników końcowych”.

9. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 9.1.** Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE, w terminie do dnia **18.11.2024 r.** do godziny 11:00. Do upływu tego terminu Zamawiający nie ma możliwości zapoznania z treścią złożonych dokumentów. Wykonawcy proszeni są o składanie dokumentów w Systemie Zakupowym GK PGE z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Moment złożenia Oferty/wniosku następuje wraz z zakończeniem procesu składania tj. kliknięciu na przycisk „Złóż wniosek/ofertę” **i wyświetleniu przez System komunikatu „Oferta złożona poprawnie”.**
- 9.2.** Niepubliczne (bez udziału Wykonawców) otwarcie ofert nastąpi po upływie określonego w pkt 7 SWZ, terminu składania ofert.

10. OPIS KRYTERIÓW

- 10.1.** Spośród Ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą Ofertę, kierując się kryterium:

Kryterium: Cena netto. Waga kryterium - 100%:

Sposób oceny ofert dla Kryterium Ceny:

$$Kc = \frac{A}{B} \times 100\% \times 100$$

gdzie:

A - najniższa Cena netto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

B - Cena netto oferty ocenianej

Kc - liczba uzyskanych punktów w kryterium Cena

- 10.2.** Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą Ofertę zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów na podstawie ww. kryterium oceny Ofert

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- 11.1.** Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „**RODO**”) informujemy, że:

- 11.2.** Administratorem Pani / Pana danych osobowych („ADO”) jest:

PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59.

- 11.3.** W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z: Inspektorem Ochrony Danych PGE Energia Ciepła S.A.: iod.pgeec@gkpgge.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 11.2.

- 11.4.** Szczegółowe informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Ogólnych Warunkach SWZ w pkt 18.

- 11.5.** Realizacja obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO. Wykonawca dopełnia, w imieniu Zamawiającego, obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 ust. 1-2 RODO wobec osób fizycznych, których dane udostępnił Zamawiającemu na potrzeby postępowania zakupowego, jednocześnie przekazując informację na temat Administratora danych, wykorzystując następującą klauzulę informacyjną:

Klauzula informacyjna dla pracowników/współpracowników/osób trzecich, wskazanych przez Wykonawcę

Jeżeli Wykonawca udostępniać będzie dane osobowe swoich pracowników i/lub współpracowników i/lub innych osób fizycznych - zobowiązany jest spełnić wobec tych osób, w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny o treści wskazanej w pkt 19 Ogólnych Warunków SWZ, z zastrzeżeniem, że:

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 RODO informujemy, że:

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

pn. Wykonanie przeglądu konserwacyjnego aparatury do pomiarów obecności amoniaku dla PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

nr POST/PEC/PEC/ZNT/01079/2024

-
- I. **Administratorem** Pani/Pana danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59
- II. W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z: Inspektorem Ochrony Danych PGE Energia Ciepła S.A.: iod.pgeec@gkpge.pl, bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. **Źródło danych**

Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane przez [nazwa i adres Wykonawcy], tj. Stronę Postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego nr POST/PEC/PEC/ZNT/01055/2024 (dalej: „**Wykonawca**”).

12. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załącznik Nr 2 –Ogólne Warunki Zamówienia

Załącznik nr 2a – Zamówienie do OWZ - WZÓR

Załącznik Nr 3 – Formularz Oferty - WZÓR

Załącznik Nr 4 – Ogólne Warunki SWZ



Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

pn. Wykonanie przeglądu konserwacyjnego aparatury do pomiarów obecności amoniaku dla PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

nr POST/PEC/PEC/ZNT/01079/2024

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

<i>Wykonanie przeglądu konserwacyjnego aparatury do pomiarów obecności amoniaku w PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy</i>									
Status: FUSE						Liczba stron: 4			
Rewizja	Opracował			Sprawdził			Zatwierdził		
	<i>Imię Nazwisko</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>	<i>Imię Nazwisko</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>	<i>Imię Nazwisko</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>
AA									
AB									
AC									

Typ dokumentu: specyfikacja techniczna/Opis przedmiotu zamówienia

Kod projektu:

Nr umowy:

Nr elementu PSP: P1HD/B0010-HQ01-219-EA06

Nr pozycji planu zamówień: 00272

Rozdzielnik:

1. ...
2. ...

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

pn. Wykonanie przeglądu konserwacyjnego aparatury do pomiarów obecności amoniaku dla PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszcy
nr POST/PEC/PEC/ZNT/01079/2024

Spis treści:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	8
1.1 Cel zadania	8
1.2 Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego – ogólnych i branżowych	8
1.3 Ogólny opis przedmiotu zamówienia / zakres	8
1.4 Lokalizacja przedmiotu zamówienia	8
1.5 Granice zamówienia	8
II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT	8
2.1 Terminy realizacji prac	8
2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / zakres	8
2.3 Wymagania szczegółowe dla realizacji prac	9
2.4 Wymagania dla personelu kluczowego	9
2.5 Gwarancja i rękojmia	9
2.6 Ruch próbny – nie dotyczy	9
2.7 Próby Końcowe – Pomiary Odbiorowe – nie dotyczy	9
2.8 Odbiory Robót	9
2.9 Dokumentacja powykonawcza i końcowe dokumenty budowy	9
2.10 Zarządzanie zadaniem	9

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

pn. Wykonanie przeglądu konserwacyjnego aparatury do pomiarów obecności amoniaku dla PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy
nr POST/PEC/PEC/ZNT/01079/2024

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.1 CEL ZADANIA

Utrzymanie w stałej sprawności systemu detekcji amoniaku w Elektrociepłowni w Bydgoszczy.

1.2 OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO – OGÓLNYCH I BRANŻOWYCH

Opis dla branży elektrycznej, AKPiA:

Prace do wykonania w następujących lokalizacjach podczas jednorazowego przyjazdu:

- Pomiary przy instalacji wtrysku wody amoniakalnej na kotle K3 przy SCR,
- Pomiary przy instalacji wtrysku wody amoniakalnej na kotle K4 przy SCR,
- Stacja pomiarowa znajdująca się w kontenerze AKPiA pomiarów SCR K3 i K4,
- Stanowisko rozładunku Amoniaku,
- Stacja pomiarowa w budynku DRIM AKPiA.

1.3 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAKRES

Przeprowadzenie na zlecenie zamawiającego prac serwisowych systemu detekcji amoniaku.

1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Systemy znajdują się na terenie PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy przy ul. Energetycznej 1.

1.5 GRANICE ZAMÓWIENIA

Granice zakresu realizacji zadania wyznaczają kompletne, wymienione w niniejszej ST układy pomiarowe systemu detekcji amoniaku, tj:

- od czujników amoniaku,
- do stacji pomiarowej.

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT

2.1 TERMINY REALIZACJI PRAC

Termin rozpoczęcia prac : od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia prac 31.12.2024.

2.2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAKRES

Zakres prac do wykonania w trakcie przeglądu systemu detekcji amoniaku:

- 1.Przegląd systemu detekcji amoniaku.
2. Kalibracja czujników amoniaku gazem wzorcowym – 8 szt.
3. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych systemu.

W ramach wykonywanej usługi wymienione zostaną następujące części:

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

pn. Wykonanie przeglądu konserwacyjnego aparatury do pomiarów obecności amoniaku dla PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy
nr POST/PEC/PEC/ZNT/01079/2024

1. Sensor OLCT100 XP, NH3 0-1000ppm 6314030 - 8 szt.

2.3 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC

- znajomość obsługi systemu detekcji amoniaku

2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO

Do realizacji przedmiotu zamówienia niezbędne jest dysponowanie personelem posiadającym następujące kwalifikacje: kompetencje do realizacji prac przy urządzeniach energetycznych – ważne zaświadczenia kwalifikacyjne przy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych dla grupy I punkt 2 i 10, dla grupy II punkt 10, dla grupy III punkt 10.

2.5 GWARANCJA I RĘKOJMIA

Zamawiający wymaga gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot Zamówienia na okres 12 miesięcy liczony od daty obustronnie podpisanego Protokołu Odbioru Robót, bez zastrzeżeń. W przypadku gdy okres gwarancji i rękojmi na dostarczone i wymienione materiały i części udzielony przez producenta jest dłuższy niż wymagany przez Zamawiającego to okres gwarancji i rękojmi tych materiałów i części będzie zgodny z okresem gwarancji i rękojmi udzielonym przez producenta.

2.6 RUCH PRÓBNY – NIE DOTYCZY

2.7 PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE – NIE DOTYCZY

2.8 ODBIORY ROBÓT

Warunkiem odbioru wykonanych prac będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót obowiązujący u Zleceniodawcy.

2.9 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY BUDOWY

Wykonawca dotarczy protokoły serwisowe.

2.10 ZARZĄDZANIE ZADANIEM

Oferent w wycenie oferty winien uwzględnić wszelkie koszty organizacyjne związane z przedmiotem zamówienia.



Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

pn. Wykonanie przeglądu konserwacyjnego aparatury do pomiarów obecności amoniaku dla PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy
nr POST/PEC/PEC/ZNT/01079/2024

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ – OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA – ODRĘBNY DOKUMENT



Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

pn. Wykonanie przeglądu konserwacyjnego aparatury do pomiarów obecności amoniaku dla PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy
nr POST/PEC/PEC/ZNT/01079/2024

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SWZ – ZAMÓWIENIE DO OWZ

Zamawiający		
PGE Energia Ciepła S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszcz ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz		NIP:PL6420000642
Adres dostawy/Miejsce wykonania		
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz		
Dostawca/Wykonawca		
Nazwa Wykonawcy	NIP:	
Adres Wykonawcy	T: NR DOSTAWCY/ WYKONAWCY:	
Numer umowy	Termin dostawy	Prowadzący
		Imię Nazwisko
Miejsce wystawienia	Data wystawienia	E-mail:
		T:
		F:
Warunki płatności		
30 dni od otrzymania dokumentu		

ZAMÓWIENIE NR: 4.....

Lp.	Nr materiału/usługi	Ilość	JM	Cena jedn. netto	Wartość netto	Waluta
	Opis materiału/usługi					
	Informacje dodatkowe					
		Ogółem wartość zamówienia				
		Ilość pozycji zamówienia				

Podpis osoby upoważnionej

Zatwierdził



Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

pn. Wykonanie przeglądu konserwacyjnego aparatury do pomiarów obecności amoniaku dla PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszcy
nr POST/PEC/PEC/ZNT/01079/2024

Informacje dodatkowe:	
1.	Nr postępowania: POST/PEC/PEC/ZNT/01079/2024
2.	Nazwa postępowania: Wykonanie przeglądu konserwacyjnego aparatury do pomiarów obecności amoniaku dla PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszcy
3.	Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do realizacji niniejsze Zamówienie na warunkach w nim określonych.
4.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, stanowiącymi załącznik do Zamówienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5.	Prosimy o każdorazowe powoływanie się w dokumentach dostaw oraz fakturach na nasz numer Zamówienia oraz w przypadku dostaw wskazywanie numeru wystawionego przez Państwa WZ.
6.	Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Imię i Nazwisko: telefon: e-mail: imię.nazwisko@gkpge.pl
7.	Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy: Imię i Nazwisko: telefon: ... e-mail: ...
8.	W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oświadcza, że na chwilę zawarcia Umowy posiada/nie posiada statusu Dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany statusu przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 Dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.
9.	Termin realizacji zamówienia: <ul style="list-style-type: none">• Zamówienie będzie realizowane od dnia udzielenia Zamówienia do dnia 31.12.2024 r.
10.	Na wykonany przedmiot Zamówienia Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji oraz 12-miesięcznej rękojmi.
Załącznikami do niniejszego Zamówienia stanowiącymi jego integralną część są:	
1) Ogólne Warunki Zamówienia.	



Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

pn. Wykonanie przeglądu konserwacyjnego aparatury do pomiarów obecności amoniaku dla PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

nr POST/PEC/PEC/ZNT/01079/2024

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ – FORMULARZ OFERTY

OFERTA

I. OFERTĘ składa:

	Nazwa i adres Wykonawcy/ów, KRS, NIP, REGON
Wykonawca ¹	

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM (w sprawie niniejszej Oferty)

Imię i nazwisko:	
Firma:	
Telefon:	
e-mail:	

III. OFERTA WYKONAWCY

My, niżej podpisani, nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia nr POST/PEC/PEC/ZNT/01079/2024, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. **Wykonanie przeglądu konserwacyjnego aparatury do pomiarów obecności amoniaku dla PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy**, niniejszym oświadczamy, że:

1. Zrealizujemy Przedmiot Zamówienia za następującą Cenę w wysokości:
[.....] PLN słownie: [.....] **netto**, powiększoną o wartość podatku (...%) **VAT w wysokości**
[.....] PLN słownie: [.....] wyliczoną zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, co da cenę w wysokości: [.....] PLN słownie: [.....] **brutto**.
2. **Oświadczamy**, że nie podlegamy wykluczeniu z Postępowania zakupowego na podstawie przesłanek określonych w pkt 5.1.1 SWZ, w tym:
 - a) spełniamy warunki udziału w Postępowaniu zakupowym,
 - b) nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a jeśli zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, to przed upływem składania Ofert dokonaliśmy płatności należnych podatków, opłat lub składek co będziemy w stanie wykazać Zamawiającemu,
 - c) w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadziliśmy Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlegamy wykluczeniu, spełniamy warunki udziału w Postępowaniu zakupowym lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu zakupowym, a także nie zatailiśmy tych informacji,
 - d) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, a w przypadku pozostałych Wykonawców - urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce

¹ W przypadku konsorcjum należy wpisać wszystkich wykonawców oraz wskazać lidera.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

pn. Wykonanie przeglądu konserwacyjnego aparatury do pomiarów obecności amoniaku dla PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszcy
nr POST/PEC/PEC/ZNT/01079/2024

- jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, nie skazano prawomocnie za żadne z przestępstw wymienionych w pkt 8.2.4 Ogólnych Warunków SWZ,
- e) wobec Wykonawcy nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
 - f) Wykonawca nie zawarł z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 - g) bezprawnie nie wpływaliśmy, nie próbowaliśmy wpływać na czynności Zamawiającego, nie próbowaliśmy pozyskać, a także nie pozyskaliśmy informacji poufnych, mogących dać Wykonawcy przewagę w Postępowaniu zakupowym,
 - h) dajemy rękojmię należytego wykonania Zakupu z uwagi na brak prowadzonego przeciwko Wykonawcy lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowania o popełnienie przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 - i) w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, aktywami Wykonawcy nie zarządza likwidator lub sąd, Wykonawca nie zawarł układu z wierzycielami, działalność gospodarcza Wykonawcy nie jest zawieszona, a także nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
 - j) zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego niniejszym oświadczamy, że:
 - nie jesteśmy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisani na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
 - naszym beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
 - naszą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), nie jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
 - k) zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

pn. Wykonanie przeglądu konserwacyjnego aparatury do pomiarów obecności amoniaku dla PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy
nr POST/PEC/PEC/ZNT/01079/2024

dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022), niniejszym oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z Postępowania zakupowego na podstawie art. 5k tego rozporządzenia, w tym nie jesteśmy:

- obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
- osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1 powyżej; lub
- osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1 lub pkt 2 powyżej,

oraz oświadczamy, że nie ubiegamy się o udzielenie zamówienia z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na zdolności których będziemy polegać przy realizacji zamówienia, na których przypada ponad 10 % wartości zamówienia, będących równocześnie obywatelami, osobami, podmiotami lub organami wymienionymi w tiret 1-3 powyżej.

Ponadto zobowiązujemy się na żądanie Zamawiającego, na każdym etapie Postępowania zakupowego, złożyć dodatkowe dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie ww. przepisów.

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z Postępowania zakupowego na podstawie przesłanek określonych w pkt 8.3 Ogólnych Warunków SWZ (dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

3. **Oświadczamy**, że spełniamy warunki udziału w Postępowaniu zakupowym określone w pkt 9.2. Ogólnych Warunków SWZ, w tym:
- a) posiadamy uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - b) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu,
 - c) posiadamy niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe do zrealizowania Zakupu, w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji Zakupu, w tym:
 - posiadamy wymagane w pkt 5.1.3 tiret pierwsze SWZ doświadczenie, tj. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonujemy, co najmniej 2 usługi polegające na wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych aparatury pomiarowej w zakresie czujników amoniaku,
 - dysponujemy wymaganym w pkt 5.1.3 tiret drugie SWZ personelem, tj. min. 1 osobą posiadającą zaświadczenia kwalifikacyjne przy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych dla grupy I punkt 2 i 10, dla grupy II punkt 10, dla grupy III punkt 10.
4. Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej Oferty zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na warunkach określonych w niniejszym Postępowaniu zakupowym, w tym zgodnie ze wzorem załączonym do SWZ.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

pn. Wykonanie przeglądu konserwacyjnego aparatury do pomiarów obecności amoniaku dla PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

nr POST/PEC/PEC/ZNT/01079/2024

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadczamy, że dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
6. Jesteśmy/nie jesteśmy² czynnym podatnikiem VAT.
7. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy² mikroprzedsiębiorcą bądź małym lub średnim przedsiębiorcą.³
8. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty i wykonania zamówienia.
9. Oświadczamy, że przy realizacji zamówienia nie będziemy korzystać z podwykonawców / Oświadczamy, że realizację niżej wymienionych części zamówienia powierzmy podwykonawcom (o ile podwykonawcy są już znani)⁴:

Zakres podwykonawstwa	Podwykonawca / Dalszy Podwykonawca	Punkt kontaktowy Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy	Podwykonawca / Dalszy Podwykonawca Obiektowy [TAK / NIE]

10. Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym⁵:

a) nie opieramy się na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby *

² Niewłaściwe skreślić

³ mikroprzedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro; mały przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro; średni przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

⁴ Niewłaściwe skreślić

- brak skreślenia oznacza, że Wykonawca przy realizacji zamówienia nie będzie korzystać z podwykonawców.

⁵ *) niepotrzebne skreślić

- brak skreślenia oznacza, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu samodzielnie. W sytuacji powoływania się na zasoby innego podmiotu konieczne jest złożenie zobowiązania tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów Wykonawcy. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik do Ogólnych Warunków SWZ.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

pn. Wykonanie przeglądu konserwacyjnego aparatury do pomiarów obecności amoniaku dla PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy
nr POST/PEC/PEC/ZNT/01079/2024

b) opieramy się na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby w niżej wymienionym zakresie (podać zakres oraz nazwę innego podmiotu)*

-
11. Oświadczam, że w stosunku do wskazanego/nych w pkt 10 podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym Postępowaniu zakupowym, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego określone w pkt 5.1.1 SWZ.
12. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres określony w pkt. 7 SWZ.
13. Oświadczamy, iż zachowamy poufność danych uzyskanych w toku postępowania zakupowego.
14. Zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie internetowej: www.gkpge.pl/bip/przetargi.
15. Zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
16. Znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych.
17. Dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO.
18. Przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z prowadzonym postępowaniem niepublicznym nr POST/PEC/PEC/ZNT/01079/2024.
19. Do niniejszej oferty są dołączone następujące załączniki:
Załącznik nr 1 -
Załącznik nr 2 -

....., dn.

.....
podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy



Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

pn. Wykonanie przeglądu konserwacyjnego aparatury do pomiarów obecności amoniaku dla PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy
nr POST/PEC/PEC/ZNT/01079/2024

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ – OGÓLNE WARUNKI SWZ – ODRĘBNY DOKUMENT