

Nowe Czarnowo, 16 kwietnia 2024 r.

T/TM/TME/513/2024

Egz. pojedynczy

Sz. P.
Dyrektor Techniczny
Jarosław Biskup
PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział w Szczecinie
ul. Gdańska 34a
70-661 Szczecin

Dotyczy: Określenia warunków technicznych do korzystania z wewnętrznej sieci elektroenergetycznej PGE GiEK S.A. – Oddział Elektrownia Dolna Odra

W odpowiedzi na Państwa pismo nr SZ/DOS/2638/2023 przedstawiamy określone warunki przyłączenia na potrzeby realizacji zasilania zaplecza budowy nowej EC Gryfino:

1. DOSTAWCA będzie dostarczać energię elektryczną określoną w § 2 z przyłącza:
punkt zasilania 1 – Rozdzielnia 0,4kV RO11 odpływ 3.2,
punkt zasilania 2 – Rozdzielnia 0,4kV RD1 odpływ 3a.

2. Granicą własności są
dla pkt. 1.1; przedział przyłączowy pola odpływowego rozdzielni RO11 nr 3.2,
dla pkt. 1.2; przedział przyłączowy pola odpływowego rozdzielni RD1 nr 3a.

Kable zasilające ODBIORCĘ stanowią własność ODBIORCY.

Kabel zasilający ODBIORCĘ dla pkt 1.1. jest zabezpieczony:
dla pkt. 1.1; bezpiecznikiem, dla którego ustala się maksymalną wartość 125A,
dla pkt. 1.2; bezpiecznikiem, dla którego ustala się maksymalną wartość 125A.

5. Maksymalny pobór mocy nie może przekraczać:
dla pkt. 1.1; 50kW,
dla pkt. 1.2; 50kW.

Realizacja prac:

Do ODBIORCY należy wykonanie projektu technicznego zasilania placu budowy, zakup wszystkich niezbędnych i wymaganych materiałów takich jak: okablowanie, aparatura i urządzenia, etc., ewentualne wyposażenie wskazanych wyżej pól rezerwowych, które pozwolą na zasilenie placu budowy, położenie i podłączenie kabli zasilających, zakup i montaż liczników energii elektrycznej i ich zainstalowanie we wskazanym i uzgodnionym miejscu z odpowiedzialnym w tym zakresie pracownikiem DOSTAWCY, a także wykonanie niezbędnych prac pomiarowych i uruchomieniowych oraz przedstawienie DOSTAWCY protokołów pomiarowych i oświadczeń dotyczący zakończenia montażu i potwierdzających pozytywne przeprowadzenie prób i uruchomień.

Do DOSTAWCY należy umożliwienie wejścia do pomieszczenia rozdzielni potrzeb ogólnych RO11 i RD1, przygotowanie bezpiecznej strefy pracy i umożliwienie wykonania wszelkich prac montażowych oraz wykonania prac pomiarowych i uruchomieniowych.

Z poważaniem