

Dostawa uszczelek zaworu kopułowego DN200 instalacji odpopielania elektrofiltru kotła K71 dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Szczecin

Typ dokumentu: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

SPIS TREŚCI

1.	Przedmiot dostawy.....	3
2.	Miejsce dostawy.....	3
3.	Warunki szczegółowe dostawy	3
4.	Załączniki.....	3

1. PRZEDMIOT DOSTAWY

Przedmiotem dostawy jest 40 sztuk uszczeltek zaworu kopułowego DN-200 instalacji opopielania elektrofiltru kotła K-71 w Elektrociepłowni Szczecin dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Szczecin.

2. MIEJSCE DOSTAWY

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Szczecin, ul. Gdańska 34a, 70-661 Szczecin – Magazyn Główny G201.

3. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOSTAWY

3.1. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy:

3.1.1. Szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu dostawy

Materiał uszczelki – guma SBR. Twardość uszczelki – 60 ShA. Kolor uszczelki – biały.

Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej uszczelki.

Termin dostawy: 5 tygodni od daty udzielenia Zamówienia

Gwarancja: 6 miesięcy

3.1.2. Szczegółowe wymagania dokumentacji towarzyszącej dostawom

Wymagany Certyfikat materiałowy uszczelki

3.1.3. Szczegółowe wymagania dotyczące logistyki przedmiotu dostawy

Dostawa po stronie Wykonawcy

Opakowanie – karton lub inne podobne

4. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w przedmiocie dostawy

Załącznik 2 Protokół potwierdzający usunięcie wady w przedmiocie dostawy

Załącznik nr 1 - Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w przedmiocie dostawy

Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w przedmiocie dostawy		Nr protokołu: PSWW nr xxx/nr Umowy/zamówienia	
		Data:	
Nr Umowy/zamówienia			
Tytuł Umowy			
Dostawca			
Zakład Zamawiającego			
Kierownik projektu Zamawiającego			
Obiekt/instalacja/urządzenie		KKS	

	Lp.	Imię i Nazwisko	Firma	Stanowisko
Dostawca	1.			
Zamawiający	2.			Przedstawiciel Spółki/Oddziału
Zamawiający	3.			Przedstawiciel Spółki/Oddziału

Na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono wystąpienie wad w przedmiocie dostawy:

Lp.	Opis wady	Uzgodniony termin usunięcia wady

Uwagi:

.....
.....
.....

Dostawca:

1.

Zamawiający:

2.

3.

Załącznik nr 2 - Protokół potwierdzający usunięcie wady w przedmiocie dostawy

Protokół potwierdzający usunięcie wady w przedmiocie dostawy			Nr protokołu: PPUW nr xxx/nr Umowy, zamówienia	
			Data:	
Nr Umowy/zamówienia				
Tytuł Umowy				
Dostawca				
Zakład Zamawiającego				
Kierownik projektu Zamawiającego				
Obiekt/instalacja/urządzenie		KKS		

	Lp.	Imię i Nazwisko	Firma	Stanowisko
Dostawca	1.			
Zamawiający	2.			Przedstawiciel Spółki/ Oddziału
Zamawiający	3.			Przedstawiciel Spółki/ Oddziału

Na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono, że niżej wymienione wady w przedmiocie dostawy zostały usunięte:

Lp.	Opis wady	Rzeczywisty termin usunięcia wady

Uwagi:

.....
.....
.....

Dostawca:

1.

Zamawiający:

2.

3.