

**Dostawa przepustnic i uszczelnień mechanicznych do instalacji
odpopielania i odżużlania.**

Liczba stron: 5

Opracował			Sprawdził			Zatwierdził		
Imię Nazwisko	Data	Podpis	Imię Nazwisko	Data	Podpis	Imię Nazwisko	Data	Podpis
Bartosz Wiśniewski			Mateusz Szydłowski			Maciej Małycha		

Typ dokumentu: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

SPIS TREŚCI

1.	PRZEDMIOT DOSTAWY	3
2.	MIEJSCE DOSTAWY	3
3.	WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOSTAWY	3
4.	PRZEDSTAWICIEL/E ZAMAWIAJĄCEGO	3
5.	ZAŁĄCZNIKI	4

1. PRZEDMIOT DOSTAWY

Zamówienie związane z dostawą przepustnic oraz uszczelnień mechanicznych zostało podzielone na 3 części. Poszczególne części przedmiotu dostawy określono poniżej.

I. PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA EBRO Z011-GMX D=200 LUB RÓWNOWAŻNA – 6 SZT.

ZA PRZEPUSTNICĘ RÓWNOWAŻNĄ UWAŻA SIĘ W PRZYPADKU, GDY SPEŁNIA ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE PARAMETRY:

- D=200 mm, p=6 bar
- rodzaj: międzykołnierzowa
- bez napędu z uszczelnieniem GMX, dyskiem GMX (materiał odporny na wycieranie przeznaczony do transportu popiołu).

II. PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA EBRO Z011-GMX D=250 LUB RÓWNOWAŻNA – 6 SZT.

ZA PRZEPUSTNICĘ RÓWNOWAŻNĄ UWAŻA SIĘ W PRZYPADKU, GDY SPEŁNIA ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE PARAMETRY:

- D=250 mm, p=6 bar
- rodzaj: międzykołnierzowa
- bez napędu z uszczelnieniem GMX, dyskiem GMX (materiał odporny na wycieranie przeznaczony do transportu popiołu)

III. USZCZELNIENIE MECHANICZNE AESSEAL SMSS 85MM SIC/SIC/VITON LUB RÓWNOWAŻNE – 4 SZT.

ZA RÓWNOWAŻNE USZCZELNIENIE MECHANICZNE UWAŻA SIĘ W PRZYPADKU, GDY SPEŁNIA ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE PARAMETRY:

- wykonane z wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję i zużycie,
- d=85 mm,
- rodzaj: sprężynowe, pozwalające na kompensację niewielkich ruchów osiowych i promieniowych wału,
- zakres pracy p=10 bar,
- pierścienie uszczelnienia wykonane z węgla krzemowego.

2. MIEJSCE DOSTAWY

Miejscem dostawy jest: magazyn techniczny w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA

3. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOSTAWY

3.1. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy:

3.1.1. Szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu dostawy

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotu dostawy określono w pkt. 1 – Przedmiot dostawy

3.1.2. Szczegółowe wymagania dokumentacji towarzyszącej dostawom

W przypadku pkt 1.III należy dostarczyć instrukcję montażu.

Wraz z dostawą należy dostarczyć świadectwo jakości (poświadczenie), atest materiałowy.

Dokumentem odbioru dostawy będzie dowód dostawy, na dokumencie należy podać numer zamówienia.

3.1.3. Szczegółowe wymagania dotyczące logistyki przedmiotu dostawy

Dostawa do magazynu powinna być zrealizowana w okresie :

- dla wszystkich części do 5 tygodni od obustronnego podpisania zamówienia.

Koszt oraz ryzyko transportu po stronie Wykonawcy.

4. PRZEDSTAWICIEL/E ZAMAWIAJĄCEGO

W zakresie odbioru dostawy przez:

- magazyn techniczny w EC Wrocław , Wrocław ul. Łowiecka 24

Mirosław Galasiński, Telefon: 71 32 38 775, e-mail Mirosław.Galasinski@kogeneracja.com.pl

W zakresie spraw technicznych związanych z realizacją zamówienia:

Bartosz Wiśniewski, telefon: 782-820-817, e-mail Bartosz.Wisniewski@kogeneracja.com.pl

5. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w przedmiocie dostawy

Załącznik 2 Protokół potwierdzający usunięcie wady w przedmiocie dostawy

Załącznik nr 1 - Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w przedmiocie dostawy

Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w przedmiocie dostawy			Nr protokołu: PSWW nr xxx/nr Umowy/zamówienia	
			Data:	
Nr Umowy/zamówienia				
Tytuł Umowy				
Dostawca				
Zakład Zamawiającego				
Kierownik projektu Zamawiającego				
Obiekt/instalacja/urządzenie			KKS	

	Lp.	Imię i Nazwisko	Firma	Stanowisko
Dostawca	1.			
Zamawiający	2.			<i>Przedstawiciel Spółki/Oddziału</i>
Zamawiający	3.			<i>Przedstawiciel Spółki/Oddziału</i>

Na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono wystąpienie wad w przedmiocie dostawy:

Lp.	Opis wady	Uzgodniony termin usunięcia wady

Uwagi:

.....

Dostawca:

Zamawiający:

1.

2.

3.

Załącznik nr 2 - Protokół potwierdzający usunięcie wady w przedmiocie dostawy

Protokół potwierdzający usunięcie wady w przedmiocie dostawy			Nr protokołu: PPUW nr xxx/nr Umowy, zamówienia	
			Data:	
Nr Umowy/zamówienia				
Tytuł Umowy				
Dostawca				
Zakład Zamawiającego				
Kierownik projektu Zamawiającego				
Obiekt/instalacja/urządzenie		KKS		

	Lp.	Imię i Nazwisko	Firma	Stanowisko
Dostawca	1.			
Zamawiający	2.			Przedstawiciel Spółki/ Oddziału
Zamawiający	3.			Przedstawiciel Spółki/ Oddziału

Na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono, że niżej wymienione wady w przedmiocie dostawy zostały usunięte:

Lp.	Opis wady	Rzeczywisty termin usunięcia wady

Uwagi:

.....

Dostawca:

1.

Zamawiający:

2.

3.