

**Umowa sukcesywna na wykonanie badań w próbkach produktu
poreakcyjnego (PPR)
z PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie
w roku 2025**

						Liczba stron: 3		
Opracował			Sprawdził			Zatwierdził		
Imię Nazwisko	Data	Podpis	Imię Nazwisko	Data	Podpis	Imię Nazwisko	Data	Podpis
Beata Wojciechowska- Gos			Barbara Sobolewska			Barbara Sobolewska		

Typ dokumentu: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Spis treści:

1.	PRZEDMIOT USŁUGI.....	3
2.	MIEJSCE USŁUGI.....	3
3.	TERMINY REALIZACJI (OKRES REALIZACJI USŁUGI)	3
4.	WARUNKI SZCZEGÓŁOWE	3
5.	LISTA ZAŁĄCZNIKÓW	3

1. Przedmiot dostawy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań w próbkach produktu poreakcyjnego (PPR – odpad o kodzie 10 01 82) powstającym w instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie, Elektrociepłownia Pomorzany zgodnie z zakresem i częstotliwością przedstawioną w tabeli poniżej.

Badanie Produktu poreakcyjnego (PPR – odpad o kodzie 10 01 82)

Miejsce pobrania próbki	Zakres badań	Częstotliwość	Ilość próbek do przebadania w 2025 roku
1. Elektrociepłownia Pomorzany, IOS A 2. Elektrociepłownia Pomorzany, IOS B	1. Zawartość wilgoci 2. Zawartość $\text{CaSO}_3 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ 3. Zawartość $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 4. Zawartość CaCl_2 5. Zawartość CaCO_3 6. Zawartość $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 7. Gęstość rzeczywista	raz na kwartał	8 próbek (luty, maj, sierpień, listopad)

2. Miejsce usługi:

Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Wykonawcy. Próbki zostaną dostarczone Wykonawcy partiami po ich pobraniu przez Zamawiającego, w ilości wskazanej przez Wykonawcę i czasie wynikających z potrzeb Zamawiającego. Próbki będą wysyłane na koszt Zamawiającego.

3. Terminy realizacji (okres realizacji usługi)

01.01.2025 - 31.12.2025 r.

4. Warunki szczegółowe

1. Dopuszcza się wykonanie badań przez podzlecenie.
2. Wyniki badań nie będą wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.
3. Nie jest wymagane posiadanie akredytacji na podany zakres badań
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyniki badań w sprawozdaniach z badań w formie papierowej lub elektronicznej (plik pdf).
5. Zamawiający dopuszcza tolerancję ilości wykonania usługi na poziomie **+/- 20%** dla każdej pozycji. Tolerancja, o której mowa nie może spowodować zwiększenia maksymalnego wynagrodzenia Umowy netto.

5. Lista załączników

Brak