



Wałbrzych dnia 29.01.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. **ZAMAWIAJĄCY** : Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. BARDOWSKIEGO 17 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku zastosowaniem napięcia 230V z czujnikami ruchu w budynku przy ul. BARDOWSKIEGO 17 w Wałbrzychu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Przedmiot zamówienia:

1. Projekt techniczny instalacji elektrycznej (vat 23%)
2. Roboty elektryczne ; przebudowa wlz , oświetlenia administracyjnego (vat 8 %)

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Termin związania z ofertą : 60 dni

6. Miejsce złożenia oferty : Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48

7. Termin składania ofert: 16.02.2026 r. do godz. 15.30

8. Termin otwarcia ofert : 17.02.2026 r. godz. 11.00

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Robert Kłyż tel. 74 887 05 12

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim wg wzoru dostępnego na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl

Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane .

11. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczęcią wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.

12.Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów , które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytanie ofertowe.

Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenionego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.

Wszystkie rozwiązania użytkowo-funkcjonalne projektowanego mają spełniać obowiązujące standardy, normy, przepisy prawa budowlanego oraz muszą spełniać warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

1.Część opisowa

1.1 Opis stanu istniejącego

Budynek przy ul. BARDOWSKIEGO 17 w Wałbrzychu jest zamieszkały, będącym własnością WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ . (7 lokali mieszkalnych)

1.2 Założenia programowe

Celem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy instalacji elektrycznej oraz wykonanie robót w częściach wspólnych budynku .

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi.

W zakresie robót elektrycznych należy uwzględnić wszystkie roboty, które są niezbędne do wykonania, celem oddania przebudowy instalacji elektrycznej.

1.3 Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje dwa zadania:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej

b) wykonanie robót elektrycznych w zakresie zaprojektowanej przebudowy instalacji elektrycznej oświetlenia w częściach wspólnych budynku ,wewnętrzna linia zasilająca budynku , zestawy rozdzielnczo-pomiarowe, linie zasilające do lokali , rozdzielnice bezpiecznikowe mieszkaniowe ,osprzęt elektryczny, oprawy oświetleniowe typu LED.

Opis zadania :

Sporządzenie PROJEKTU TECHNICZNEGO realizacji robót elektrycznych dla zadania dotyczącego :

Przebudowy wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielnczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach oraz instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230V w budynku przy ul. BARDOWSKIEGO 17 w Wałbrzychu , będzie obejmowała:

W zakresie projektu instalacji elektrycznej oraz realizacji robót elektrycznych :

-przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku (włz budynku wykonać przewodem 5 x LgY 35 mm² p/t w rurze pcv) ;

-montaż tablicy administracyjnej (zabezpieczenie przedlicznikowe typu topikowego DO2 , zabezpieczenia zalicznikowe wyłączniki instalacyjne typu S 301 B 6-16A dla potrzeb: obwód klatka schodowa , piwnica , strych ,domofon ,itp. ,OGRANICZNIK MOCY OM-632, wyłącznik różnicowo-prądowy P 302 B , gniazdo 230V)-obudowa typu ON „Sypniewski”

-wykonanie połączeń wyrównawczych głównych wraz z szyną wyrównawczą w najniższej kondygnacji budynku ;

- montaż rozdzielnic pod wyłącznik główny budynku i ochronnik przepięciowy dla wlv (obudowa typu ON „Sypniewski” lub równoważna)

- montaż wyłącznika głównego budynku i montaż ochronnika przepięciowego (stopień ochrony klasy B+C) ;

-montaż zestawów rozdzielczo-pomiarowych (obudowa typu ON „Sypniewski” lub równoważna) wraz z wyposażeniem : puszka piętrowa wlv z listwą zaciskową ; tablice podlicznikowe (3-faz.), zabezpieczenia przedlicznikowe (wkładki bezpiecznikowe topikowe) dla poszczególnych lokali w zależności od typu zainstalowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego i mocy umownej;

-przebudowę linii zasilających do wszystkich lokali w zależności od typu zainstalowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego i mocy umownej;

uwaga: podstawy zabezpieczeń przedlicznikowych należy przyjąć 3 x 25A (trójfazowe) lub większe w zależności od mocy przyłączeniowej dla lokalu;

-docelowo istniejące 1-fazowe linie zasilające do lokali należy wykonać jako 3-fazowe (przekrój przewodu YDY 5x6 mm²) ;

-montaż tablic mieszkaniowych -obudowa typu RN 1x 12 + montaż zabezpieczeń typu „S” poszczególnych obwodów odbiorczych w lokalach z podłączeniem

istniejących instalacji elektrycznych odbiorczych ;

-montaż zabezpieczenia przedlicznikowego obwodu oświetleniowego pomieszczeń ogólnego użytku w rozdzielnic wyłączeni głównego ;

-montaż linii zasilającej obwodu oświetleniowego ;

-projekt instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230V, oprawy typu LED (kl. schodowa, piwnica , strych, ośw. zewnętrzne),(na klatce schodowej zastosować oprawy z czujnikami ruchu typu LED VARSO 18 W Kanlux ,natomiast na strychu i w piwnicy typu LED KANLO BEMKO 4W lub OVAL PRO LED 4 W)

-projekt instalacji oświetleniowej w komórkach lokatorskich (piwnica) oprawy typu LED z zastosowaniem napięcia 230V,

-modernizację instalacji dzwonekowej lokali mieszkalnych (zasilanie z rozdzielnic mieszkaniowej danego lokalu) przewód YDYp 2x 1,5 mm² p/t oraz przycisk dzwonekowy ;

-wykonanie zasilania domofonu przewodem YDY 3x 1,5 mm² z rozdzielnic administracyjnej ;

-w zakresie projektu instalacji elektrycznej dotyczący sporządzenia części rysunkowej :

1. Plan usytuowania rozdzielnic na poszczególnych kondygnacjach;

2. Plan instalacji wewnętrznej linii zasilającej na poszczególnych kondygnacjach ;

3. Jednobiegunowy schemat zasilania oświetlenia ;

4. Schemat sterowania instalacji oświetleniowej ;

5. Schemat zasilania wewnętrznej linii zasilającej budynku;

-wykaz zastosowanych typów i rodzajów materiałów elektrycznych (zestawy licznikowe, rozdzielnice bezpiecznikowe ,zabezpieczenia , przewody elektryczne ,osprzęt elektr.,)

-mapa ewidencyjna gruntów ;

-kosztorys inwestorski ślepy (wraz z przedmiarem robót);

1.5. Termin wykonania zamówienia:

a) Termin realizacji całego zamówienia : WEDŁUG DECYZJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ (dokumentacja projektowa , realizacja robót elektrycznych),

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.

Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej wycenianego obiektu wraz z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.

Przewidywany sposób rozliczenia prac: RYCZAŁT.

DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PODPISANE OŚWIADCZENIE UOBN

Z-ca Kierownika
Działu Technicznego
Maria Lupierz