

Warszawa, 13 czerwca 2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ZSU Z-300 na gazociąg DN250 wraz z odbudową ogrodzenia.

Numer postępowania: NP/2023/05/0244/GDA

W związku z otrzymaniem pytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w imieniu Zamawiającego, tj. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuję treść zapytania bez ujawniania jego źródła i udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

"Prosimy o wskazanie do wyceny wariantu prac włączeniowych oraz podanie długości odcinka do przeazotowania w związku ze wskazaniem w projekcie dwóch możliwych wariantów.

Czy konieczne jest przeazotowanie ok. 8 km gazociągu DN250?"

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Realizacja prac zgodnie z Wariantem I - Wykonanie obejścia hermetycznego „by-passu” z dwustronną blokadą na gazociągu DN400 i jednostronną blokadą na gazociągu DN250. Nie ma konieczności azotowania ośmiokilometrowego odcinka gazociągu.

Dokument ten stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.

W związku z wyjaśnieniem treści SWZ, termin składania ofert pozostaje bez zmian.