

**wszyscy Wykonawcy zainteresowani
wzięciem udziału w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Wykonanie badań i pomiarów na terenie Tłoczni Gazu w Goleniowie, Tłoczni Gazu w Odolanowie oraz Terenowej Jednostki w Poznaniu – Baza Kołowo, należących do Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.**” – nr postępowania: **NP/2023/07/0386/POZ**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ nr 1

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego, tj. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego postępowanie prowadzi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu, pytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), działając na podstawie Rozdziału XXII ust. 1 SWZ, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi.

Treść pytania nr 1

Prosimy o informację czy na emitorach zamontowane są króćce pomiarowe zgodnie z normą PN-Z-04030-7:1994 niezbędne do przeprowadzenia pomiarów?

ODPOWIEDŹ:

Wszystkie emitery objęte przedmiotem Umowy wyposażone są w króćce pomiarowe, natomiast nie wszystkie spełniają wymagania normy PN-Z-04030-7:1994. Charakterystyka króćców zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.

Dokument ten stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia. Pozostałe zapisy SWZ i Ogłoszenia pozostają bez zmian. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Załączniki:

1. Króćce pomiarowe - pomiary emisji gazów i pyłów, wprowadzanych do powietrza z źródeł emisji na TG Goleniów i TG Odolanów.