



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie**

Kraków, 20-07-2022 r.

O/KR.Z-3.4341.15.5.2022.MW.3

**Mateusz Szymalski – pełnomocnik Operatora Gazociągów
Przesyłowych Gaz-System S.A.
ul. Jan II Sobieskiego 497, 42-580 Wojkowice**

W odpowiedzi na pismo znak: GPP_22_07_106_GF z 15-07-2022 r. w nawiązaniu do art. 6 ust.3 pkt.9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu uzgadnia się pozytywnie lokalizację (przekroczenie) gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji Oświęcim-Szopienice-Tworzeń odcinek Węzeł Oświęcim Zaborze-Plantpol w pasie drogowym drogi krajowej nr 44 Gliwice-Kraków km 57+917 w miejscowości Oświęcim ul. Chemików, t.j. zgodnie z przedłożonym planem zagospodarowania terenu. Przekroczenie pasa drogowego drogi krajowej nr 44 należy wykonać przewiertem w rurze ochronnej. Projektowany gazociąg należy posadzić na głębokości min. 1,50 m licząc od rzędnej niwelety nawierzchni w osi jezdni do wierzchu gazociągu. Końce rury ochronnej należy wyprowadzić min. 1,0 poza granice pasa drogowego drogi krajowej nr 44. Komorę przepychową i odbiorczą należy zlokalizować poza pasem drogowym drogi krajowej nr 44.

Niniejsze uzgodnienie nie jest pozwoleniem na rozpoczęcie robót w pasie drogowym, o które Inwestor winien wystąpić po uzyskaniu w organie budowlanym wymaganych prawem pozwoleń do GDDKiA-O/KR Rejon Wadowice z siedzibą w Babicy. Rejon wyda stosowną decyzję na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym wraz z naliczeniem stosownych opłat, oraz będzie sprawował nadzór nad prowadzonymi robotami.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Agnieszka Wachowska
Zastępca Dyrektora Oddziału ds.
zarządzania drogami i mostami

Otrzymują:

1. adresat
2. GDDKiA-O/KR Rejon Wadowice (EZD)
3. a/a