

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę dostarczenia, wolnych od wad prawnych i nie mogących naruszać praw majątkowych osób trzecich oraz będących zgodnymi ze złożoną ofertą szafek chemoutwardzalnych stacji SOK zgodnie z poniższym opisem.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Szafka chemoutwardzalna wg. poniższej specyfikacji – 6 kpl.:

- przeznaczona do montażu stacji ochrony katodowej wraz z niezbędnym wyposażeniem,
- wymiary zewnętrzne szafki: szerokość 400mm, wysokość 600mm, głębokość 250mm
- kolor zewnętrzny szafki: żółty,
- odporność na działanie promieniowania UV,
- spełnienie wymogów wytrzymałości elektrycznej dla podwójnej klasy izolacji,
- stopień ochrony IP44,
- wytrzymałość na promieniowanie UV (odbarwienie) na okres min 10 lat,
- wyposażone w min. 2 listwy montażowe na każdym boku,
- wyposażona w dedykowany fundament z materiału PCV do montażu szafki,
- wyposażona w tylną płytę montażową z PCV,
- wyposażona w uszczelnienie-dławnice membranowe o średnicy PG40 – 1 sztuka,
- dokumenty odniesienia PN-EN 62208:2011, PN-EN604439:2003, PN-EN61439/2011,
- gwarancja: 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Przykładowe rozwiązanie: szafka producenta ENDCORR Włocławek model E-1 z dedykowanym wyposażeniem.

2. Szafka chemoutwardzalna wg. poniższej specyfikacji – 2 kpl.:

- przeznaczona do montażu stacji ochrony katodowej wraz z niezbędnym wyposażeniem,

- wymiary zewnętrzne szafki: szerokość 600mm, wysokość 1100mm, głębokość 360mm
- kolor zewnętrzny szafki: żółty,
- odporność na działanie promieniowania UV,
- spełnienie wymogów wytrzymałości elektrycznej dla podwójnej klasy izolacji,
- stopień ochrony IP44,
- wytrzymałość na promieniowanie UV (odbarwienie) na okres min 10 lat,
- wyposażone w min. 2 listwy montażowe na każdym boku,
- wyposażona w dedykowany fundament z materiału PCV do montażu szafki,
- wyposażona w tylną płytę montażową z PCV,
- wyposażona w półkę montażową z PCV,
- wyposażona w płytę do montażu modułu zasilania NN,
- wyposażona w uszczelnienie-dławnice membranowe PG40 – 4 szt.
- dokumenty odniesienia PN-EN 62208:2011, PN-EN604439:2003, PN-EN61439/2011,
- gwarancja: 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Przykładowe rozwiązanie: szafka producenta ENDCORR Włocławek model E-2 z dedykowanym wyposażeniem.

3. Szafka chemoutwardzalna wg. poniższej specyfikacji – 1 kpl.:

- przeznaczona do montażu stacji ochrony katodowej wraz z niezbędnym wyposażeniem,
- wymiary zewnętrzne szafki: szerokość 850mm, wysokość 1360mm, głębokość 400mm
- kolor zewnętrzny szafki: żółty,
- odporność na działanie promieniowania UV,
- spełnienie wymogów wytrzymałości elektrycznej dla podwójnej klasy izolacji,
- stopień ochrony IP44,
- wytrzymałość na promieniowanie UV (odbarwienie) na okres min 10 lat,
- wyposażone w min. 2 listwy montażowe na każdym boku,
- wyposażona w dedykowany fundament z materiału PCV do montażu szafki,
- wyposażona w tylną płytę montażową z PCV,
- wyposażona w półkę montażową z PCV,
- wyposażona w płytę do montażu modułu zasilania NN,
- wyposażona w uszczelnienie-dławnice membranowe PG40 – 4 szt.
- dokumenty odniesienia PN-EN 62208:2011, PN-EN604439:2003, PN-EN61439/2011,

- gwarancja: 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Przykładowe rozwiązanie: szafka producenta ENDCORR Włocławek model E-3 z dedykowanym wyposażeniem.

4. Rozwiązania równoważne:

Tam gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia znajduje się odniesienie do znaków towarowych, patentów pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę oraz występuje odniesienie do norm, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, należy rozumieć, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W takich okolicznościach, wszędzie tam gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (np. marka, znak towarowy, producent, dostawca) oraz występuje odniesienie do norm, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w OPZ pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przedmiot Zamówienia spełnia określone wymagania.

III. DOKUMENTACJA ODBIOROWA:

Wykonawca wraz z dostawą dostarczy następujące dokumenty:

- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych.

Uwaga: Brak ww. dokumentów będzie traktowany jako wada dostawy. Dostawa nie spełniająca tych wymagań nie zostanie przez Zamawiającego przyjęta

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji został określony w ofercie.

V. MIEJSCE DOSTAWY:

Operator Gazociągów Przesyłowych GZ-SYSTEM S. A. Oddział w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54
44-266 Świerklany
MAGAZYN

VI. WARUNKI DOSTAW DO MAGAZYNÓW ZAMAWIAJĄCEGO:

Dostawa winna być wykonana transportem i na koszt Wykonawcy w dni robocze w godzinach od 8.00. do 14.00. Rozładunek musi być dokonywany siłami i przy użyciu środków Wykonawcy.

Dostawa zostanie potwierdzona protokołem odbioru dostawy podpisanym przez osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego, po sprawdzeniu kompletności dostawy i jej zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Do chwili podpisania Protokołu Odbioru dostawy bez uwag Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu dostawy. Pozostałe warunki dostawy i odbioru zostały zawarte w Umowie.