

Załącznik nr .....

**Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.  
„Przegląd osuszaczy sprężonego powietrza w Tłocznich Gazu, część II”.**

**I. Przedmiot zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu osuszaczy sprężonego powietrza typu:

- Donaldson Ultrafilter ALD 0288 UDT zainstalowanych w TG Jarosław.
- Donaldson Ultrafilter ALD 0192 UDT zainstalowanych w TG Mirocin.

**II. Wymagania szczegółowe:**

**1. Przegląd osuszaczy Donaldson Ultrafilter ALD 0288 UDT - 2szt.**

Dane osuszaczy:

- 1) nr fabryczny: 46330-1 rok produkcji:1996
- 2) nr fabryczne: 46303-2 rok produkcji:1996

Wykonać przegląd osuszaczy Donaldson Ultrafilter ALD 0288 UDT w zakresie po 12 miesiącach zgodnie z wytycznymi producenta:.

W zakres przeglądu wchodzi wymiana materiałów z pakietu serwisowego SERVICEKIT HED/ALD/MSD0288 po 12 mies.

każdy pakiet zawiera:

FILTER ELEMENT, PE 07/30, 25 MIC	-1 szt.
FILTER ELEMENT, MF 07/30 ULTRAPLEAT	-1 szt.
DRAIN, FLOAT, KA1/8	-1 szt.
SERVICE KIT, UFM-T1 / -T10 / -T20	-1 szt.
ADAPTER R1/2IN. A - R1/8IN. I STEEL, FOR AG 0001 - 0072	-1 szt.
O-RING 125,00 X 5,00 PERBUNAN FREE OF PARTING AGENT	- 2 szt.
SILENCER 1IN. BSP PN16	- 2 szt.
REPAIR SET MV 3/4 + 1 8212464.8001	- 2 szt.

Przegląd instalacji towarzyszącej

- wymiana wkładu filtra Donaldson Ultrafilter PE 10/30 - 1 szt.
- wymiana wkładu filtra Donaldson Ultrafilter FF 10/30 - 1 szt.

Wszystkie części i materiały potrzebne do wykonania przeglądu dostarcza wykonawca na własny koszt.

Wszystkie materiały użyte do przeglądu będą oryginalnymi materiałami producentów, fabryczne nowe. Na wykonane prace i dostarczone materiały udzielona będzie 12-miesięczna gwarancja.

**2. Przegląd osuszaczy Donaldson Ultrafilter ALD 0192 UDT - 1szt.**

Dane osuszacza:

- 1) nr fabryczny: 84968-2 rok produkcji:1998

Wykonać przegląd osuszaczy Donaldson Ultrafilter ALD 0192 UDT w zakresie po 12 miesiącach zgodnie z wytycznymi producenta:.

W zakres przeglądu wchodzi wymiana materiałów z pakietu serwisowego SERVICEKIT HED/ALD/MSD0288 po 12 mies.

każdy pakiet zawiera:

FILTER ELEMENT, PE 07/30, 25 MIC	-1 szt.
FILTER ELEMENT, MF 07/30 ULTRAPLEAT	-1 szt.
DRAIN, FLOAT, KA1/8	-1 szt.
SERVICE KIT, UFM-T1 / -T10 / -T20	-1 szt.
ADAPTER R1/2IN. A - R1/8IN. I STEEL, FOR AG 0001 - 0072	-1 szt.

O-RING 125,00 X 5,00 PERBUNAN FREE OF PARTING AGENT	-2 szt.
SILENCER 1IN. BSP PN16	-2 szt.
REPAIR SET MV 3/4 + 1 8212464.8001	-2 szt.

Przegląd instalacji towarzyszącej

- wymiana wkładu filtra Donaldson Ultrafilter PE 10/30 - 1 szt.
- wymiana wkładu filtra Donaldson Ultrafilter FF 10/30 - 1 szt.

Wszystkie części i materiały potrzebne do wykonania przeglądu dostarcza wykonawca na własny koszt.

Wszystkie materiały użyte do przeglądu będą oryginalnymi materiałami producentów, fabryczne nowe. Na wykonane prace i dostarczone materiały udzielona będzie 12-miesięczna gwarancja.

### III. Realizacja zamówienia:

Warunkiem do przystąpienia do prac jest przekazanie sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego GAZ-SYSTEM S.A. pisemnego Polecenia Wykonania Pracy Niebezpiecznej zgodnie z procedurą P.02.O.25 Eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym w strefach zagrożenia wybuchem.

Po ustaleniu terminu wykonania prac - zamawiający przekaze wykonawcy obiekt do prowadzenia prac Protokołem Przekazania Obiektu do Prowadzenia Prac.

Wykonane prace na każdym urządzeniu wykonawca dokumentuje uzupełniając Protokół z Przeglądu Agregatu Sprężarkowego.

Wykonanie przeglądu zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem odbioru prac.

### IV. Wymagania z zakresu ochrony środowiska

Wykonawca dostarczy wykaz materiałów niebezpiecznych dla środowiska związanych z przedmiotem zamówienia wraz z informacją o ich neutralizacji.

### V. Zasady poruszania się po obiektach Zamawiającego

Poruszanie się po terenach należących do Zamawiającego odbywa się zgodnie z „Informacją o bezpieczeństwie dla gości” – dokumentem dostępnym przy wejściu/wjeździe na tereny Zamawiającego.

Wjazd/wyjazd na teren obiektu pojazdem dokonuje jedynie kierowca, pozostali pasażerowie korzystają z wejścia/wyjścia dla ruchu osobowego. Poruszanie się pojazdem po terenie obiektu należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Pracownicy Wykonawcy mają prawo samodzielnie przebywać tylko w tych rejonach obiektu, gdzie wykonują czynności związane z realizacją zamówienia

### VI. Adres i wymagania dotyczące zamówienia:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie  
Terenowa Jednostka Eksploatacji w Jarosławiu

**Tłocznia Gazu Jarosław I i II**  
**ul. Krakowska 54**  
**37 – 500 Jarosław**

**Tłocznia Gazu Miocin**  
**Cieszacin Mały 102A**  
**37-205 Zarzecze**

Wykonawca dostarczy niezbędne materiały i wykona przegląd osuszaczy w miejscu wskazanym na swój koszt. Prace powinny być realizowane w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup> po wcześniejszym ustaleniu terminu z właściwym odpowiedzialnym ze strony Zamawiającego.

### VII. Zasady i sposób odbioru zamówienia:

Warunkiem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia będzie podpisanie obustronnie Protokołu Odbioru Obiektu po Wykonaniu Prac oraz przekazanie zatwierdzonych Protokołów z Przeglądu Agregatu Sprężarkowego.