

Warszawa, 28.01.2025 r.

Sygnatura pisma wychodzącego:	27.1D.410.2104/25.2025.DJ.
Sprawa:	dot. uzgodnienia likwidacji wypłyceń gazociągu DN700 MOP 5,5 MPa Rembelszczyzna - Hołowczyce w miejscowościach: Nadbiel, Czubajowizna, Cygów
Sygnatura pisma zewn.:	-
Data pisma:	2025-01-15
Data wpływu:	2025-01-15

W związku ze złożonym w dniu 15.01.2025 r. wnioskiem o wykonanie czynności dozorowych informujemy o odrzuceniu przedmiotowego wniosku z niżej wskazanego powodu.

Przedstawiony do uzgodnienia projekt nie zakłada zmian ani średnicy DN, ani ciśnienia MOP rurociągu. Projekt nie przedstawia również zmian w rurociągu sięgających z obu stron zespołów zaporowych.

W związku z powyższym UDT o/Warszawa stwierdza, że przedstawione w projekcie prace nie podlegają uzgodnieniu ze względu na brak podległości przedmiotowego rurociągu pod dozór techniczny.