

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa przetwornika temperatury YTA-70 lub równoważny
Dostarczany przedmiot zamówienia:

- a) musi być fabrycznie nowy,
- b) musi pochodzić z bieżącej produkcji (data produkcji nie starsza niż 12 miesięcy od daty dostawy),
- c) nie może zawierać komponentów pochodzących z regeneracji produktów przepracowanych oraz dodatków mogących spowodować utratę wymaganych właściwości produktu w okresie gwarancji;
- d) musi być wolny od wad prawnych i nie może naruszać praw majątkowych osób trzecich oraz będzie zgodny ze złożoną ofertą przetargową;
- e) musi spełniać wszystkie wymagania prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej (UE) w zakresie wprowadzenia na rynek;
- f) każda sztuka opakowania musi być oznaczona datą produkcji oraz datą/terminem przydatności do użytkowania;

Uwaga: ww. data musi być wskazana na opakowaniu/produkcie, a w przypadku, gdyby na opakowaniu nie została ona wskazana do każdego przedmiotu zamówienia wraz z dostawą należy załączyć oświadczenie Dostawcy o jego dacie produkcji;

- g) każde opakowanie musi być zabezpieczone przed niezamierzonym otwarciem;
- h) musi być na czas transportu i długotrwałego składowania zabezpieczone w sposób chroniący przed przypadkowym uszkodzeniem i wpływem czynników atmosferycznych.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

L p.	Nazwa urządzenia	Liczba [szt.]
1	Przetwornik temperatury YTA-70 lub równoważny o parametrach: Przetwornik temperatury YTA-70 lub równoważny powinien spełniać przynajmniej poniższe wymagania: - RTD - PT100 - 4-20 mA - HART -wykonanie EX Numer modelu YTA70 Sygnał wyjściowy: 4~20mA	5

Nazwa marki:	-	
Numer modelu:	YTA70	
Typ	przetwornik temperatury	
Zaciski:	Śruby M3	

III. TERMIN REALIZACJI:

Termin realizacji 3 tygodnie

IV. MIEJSCE DOSTAWY:

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział Wrocław TJE Zgorzelec

Adres dostawy:

Fabryczna 1 59-900 Zgorzelec

V. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne materiałom, normom zawartym w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację Zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przedmiot Zamówienia spełnia określone wymagania.

VI. DOKUMENTACJA ODBIOROWA:

Wykonawca wraz z dostawą przetworników/czujników temperatury dostarczy następujące dokumenty:

- deklarację zgodności w języku polskim i certyfikat ATEX,
- instrukcję obsługi i montażu w języku polskim,
- kartę gwarancyjną wystawioną przez Wykonawcę.

Wszystkie dokumenty jakościowe muszą być załączone do każdej dostawy w formie elektronicznej lub papierowej w oryginale lub w kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, spiętej w teczce lub segregatorze, posiadającej wykaz składanej dokumentacji.

VII. WARUNKI DOSTAW DO MAGAZYNÓW ZAMAWIAJĄCEGO:

Dostawa winna być wykonana transportem i na koszt Wykonawcy w dni robocze w godzinach od 8.00. do 14.00. Rozładunek musi być dokonywany siłami i przy użyciu środków Wykonawcy.

Dostawa zostanie potwierdzona protokołem odbioru dostawy podpisanym przez osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego, po sprawdzeniu kompletności dostawy i jej zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Do chwili podpisania Protokołu Odbioru dostawy bez uwag Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu dostawy. Pozostałe warunki dostawy i odbioru zostały zawarte w Umowie.

VIII. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że Przedmiot Umowy dostarczany w ramach Umowy będzie pochodził z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców w udziale przekraczającym 50% wartości Przedmiotu Umowy.