

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazomierzy miechowy zgodnie z wykazem w pkt.

2.

2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamówienie obejmuje dostawę gazomierzy miechowych wraz z kompletem elementów montażowych (adekwatnych do DN przyłączy w gazomierzach miechowych) oraz nadajników impulsów.

2.1 Gazomierze miechowe

L.P.	Typ gazomierza	G	Q min	Q max	Rozsta w króćc o w mm	Średnic a przyłąc za mm	Ilość (szt.)	Elementy montażowe (łączniki, nakrętki uszczelki) (kpl.)
1.	Miechowy BK G25M G25 V12 lub równoważny	G25	0,25	40,00	335	50	1	2

2.2. Nadajniki impulsów

L.P.	Typ nadajnika	Ilość (szt.)
1.	Nadajnik impulsów do gazomierza miechowego IN-Z61 G25 lub równoważny	1

3. OPIS SZCZEGÓŁOWY ZAMÓWIENIA

- a) Dostarczane gazomierze miechowe powinny być wyprodukowane i zalegalizowane nie później niż w roku 2025.
- b) Wraz z gazomierzami Wykonawca dostarczy niezbędne elementy montażowe i uszczelki w ilościach wskazanych w tabeli w pkt 2.1

- c) Każdy gazomierz miechowy powinien posiadać certyfikat zgodności, instrukcję eksploatacji w języku Polskim oraz niezbędne oznaczenia potwierdzające jego legalizację z datą nie starszą niż 2025 r.
- d) Każdy nadajnik impulsów musi być dopasowany do miejsca jego montażu na liczydło gazomierza. Nadajnik impulsów powinien posiadać oznaczenia lub dokument o dopuszczeniu do pracy w strefie zagrożenia wybuchem.
- e) Szczegółowe wymagania dla nadajników impulsów:
Nadajnik impulsów musi być wyposażony w:
 - nić rurowy,
 - plomba ołowiana do zamocowania nadajnika na liczydło,
 - zatyczka plombująca,
 - połączenie wtykowe standardowy wtyk modułowy 6/4 zgodny z FCC (RJ11)

4. TERMIN REALIZACJI:

Termin realizacji zostanie określony w ofercie.

5. MIEJSCE DOSTAWY:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie
Magazyn - Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola

Wykonawca zrealizuje dostawę do miejsca wskazanego powyżej na swój koszt i ryzyko, samodzielnie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika.

Dostarczenie zamawianych urządzeń powinno być realizowane w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 8:00 do 15:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu z właściwym odpowiedzialnym ze strony Zamawiającego.

6. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE:

Tam gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia znajduje się odniesienie do znaków towarowych, patentów pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę oraz występuje odniesienie do norm, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, należy rozumieć, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W takich okolicznościach, wszędzie tam gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (np. marka, znak towarowy, producent, dostawca) oraz występuje odniesienie do norm, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę

rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w OPZ pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przedmiot Zamówienia spełnia określone wymagania.

7. Zamawiający nie dopuszcza, aby przedmiot zamówienia: „Dostawa gazomierzy miechowych” pochodził z państw innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz państw, które nie są stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych ani innych umów międzynarodowych gwarantujących na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych.

8. DOKUMENTACJA ODBIOROWA:

Wykonawca wraz z dostawą gazomierza miechowego z nadajnikiem impulsów dostarczy następujące dokumenty:

- deklarację zgodności w języku polskim,
- instrukcję obsługi i montażu w języku polskim,
- potwierdzenie metrologiczne (np. świadectwo legalizacji gazomierza),
- kartę gwarancyjną wystawioną przez Wykonawcę.

Wszystkie dokumenty jakościowe muszą być załączone do każdej dostawy w formie papierowej w oryginale lub w kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, spiętej w teczce lub segregatorze, posiadającej wykaz składanej dokumentacji.

9. Zasady i sposób odbioru zamówienia

Warunkiem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia będzie przeprowadzenie protokolarnego odbioru jakościowego i ilościowego, potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru według załączonego wzoru.