

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia.

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur stalowych izolowanych dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
- 1.2. Szczegółowe zestawienie materiałów znajduje się w tabeli będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego OPZ

2. Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja dostawy

- 2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (nie starszych, niż 18 miesięcy licząc od daty dostawy) rur dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z zastrzeżeniem, że izolacja (dotyczy rur izolowanych) nie może być wykonana wcześniej, niż 6 miesięcy przed datą dostawy.
- 2.2. Długość sztangi:
 - a. Dla rur \leq DN400 – minimum 7 metrów, maksimum 12 metrów, zgodnie z tabelą 12 PN-EN ISO 3183:2020-03 lub równoważną, przy czym Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania rur o długościach sztang skutkujących koniecznością organizacji tzw. transportów ponadgabarytowych.Szczegółowe wymagania, charakterystyczne dla poszczególnych pozycji zamówienia zostały wskazane w tabeli nr 1 umieszczonej na końcu niniejszego dokumentu.
- 2.3. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności rur z normą PN-EN ISO 3183:2020-03 lub równoważną.
- 2.4. Rury stalowe przewodowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN ISO 3183:2020-03 lub równoważnej w klasie PSL 2 o minimalnej granicy plastyczności wskazanej w tabeli nr 1 umieszczonej na końcu niniejszego dokumentu.
- 2.5. Wymaga się stale termomechanicznie walcowane lub normalizowane. Stale do produkcji rur winny być całkowicie uspokojone.
- 2.6. Ukosowanie końców rur zgodnie z PN-EN ISO 3183:2020-03 lub równoważną.
- 2.7. Wymagana kwalifikacja technologii spawania dla określonego gatunku materiału wg wymagań PN-EN ISO 15614-1 lub równoważnej.
- 2.8. Równoważnik węgla CE_{IIW} maksymalnie 0,43% lub CE_{PCM} maksymalnie 0,25% w zależności od zawartości węgla (wg PN-EN ISO 3183:2020-03 lub równoważnej).

- 2.9. Badania udarności muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3183:2020-03 lub równoważnej. Badania wykonać w temperaturze -29°C (min. 27J) bądź niższej.
- 2.10. Dla każdej rury należy przeprowadzić ciśnieniową próbę wodną zgodną z normą PN-EN ISO 3183:2020-03 lub równoważnej.
- 2.11. Zakres badań nieniszczących rur zgodnie z podstawowymi wymaganiami normy PN-EN ISO 3183:2020-03 lub równoważnej oraz Załącznika M te same normy (Tablica A.10).
- 2.12. Magnetyzm szczątkowy w końcach rur – Gaussomierz hallotronowy lub równoważny, max. 3 mT (30 Gs);
- 2.13. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić oznakowanie każdej rury (sztang) na obu jej końcach w sposób trwały identyfikowalnym numerem rury i numerem wytopu przyporządkowującym go do danego dokumentu jakościowego. Jeśli nałożona izolacja uniemożliwia jednoznaczne oznakowanie rury (np. zasłania numer), Wykonawca zobowiązany jest przenieść oznaczenie rury na izolację w sposób umożliwiający identyfikację każdego odcinka rury. Odrębnie, jak wyżej należy oznakować izolację przez przyporządkowanie właściwego rodzaju i grubości izolacji. Oznakowanie musi być (w szczególności w momencie odbioru) czytelne dla przedstawicieli Zamawiającego. Wymagany sposób oznakowania – wygrawerowanie cechy na rurze. Rury niespełniające powyższego warunku nie zostaną odebrane i zostaną uznane za niezgodne z niniejszym Opiskiem Przedmiotu Zamówienia.

3. Izolacja rur

- 3.1. Wykonawca zapewni wykonanie izolacji zewnętrznej trójwarstwowej o klasie wskazanej w tabeli nr 1 na końcu niniejszego dokumentu z zastosowaniem wszystkich pozycji związanych z kontrolą jakości procedury powlekania zgodnie z normą PN-EN ISO 21809-1 lub równoważną.
- 3.2. Całkowita minimalna grubość wytworzonej powłoki zewnętrznej (łącznie grubość wszystkich trzech warstw) w zależności od masy 1m rury odpowiada minimalnym wartościom wg tablicy nr 1 i nr 2 z normy PN-EN ISO 21809-1:2018-12 lub równoważnej.
- 3.3. Dokumentacja dla powłok izolacyjnych musi być zgodna z normą PN-EN ISO 21809-1 lub równoważną, tablica 9 oraz PN-EN 10301 lub równoważną, tablica 4, (jeśli dotyczy), przy czym Wykonawca załączy deklarację zgodności potwierdzającą wykonanie izolacji zgodnie z OPZ.
- 3.4. Zamawiający dopuszcza naprawę uszkodzeń izolacji zewnętrznej lub wewnętrznej jedynie w zakładzie producenta lub w miejscu dostawy, po uprzedniej kwalifikacji

uszkodzenia przez przedstawiciela Zamawiającego. Wszelkie naprawy muszą być udokumentowane w formie pisemnej. Zasady i kwalifikacja uszkodzeń izolacji do napraw ujęte są w pkt. 12 normy PN-EN ISO 21809-1 lub równoważnej.

- 3.5. Izolacja rur podziemnych winna być opisana trwale i identyfikowalna.
- 3.6. W testach szczelności powłok izolacyjnych napięcie prądu nie może przekraczać 25kV.
- 3.7. Wymaga się zabezpieczenia końca rur nieizolowanych zewnętrzną powłoką czasowej ochrony antykorozyjnej zdolną do utrzymania powierzchni wolnej od korozji w okresie składowania min. 2 lat. Zastosowana powłoka musi być łatwousuwalna np. poprzez zrywanie bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi czy rozpuszczalników lub zmywanie wodą lub wodą z mydłem/innym łatwo dostępnym środkiem powierzchniowo-czynnym.

4. Produkty równoważne.

Zamawiający dla wszystkich wskazanych norm dopuszcza równoważność, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację Zamówienia zgodnie z wymaganiami w nim zawartymi. Po stronie Wykonawcy będzie wykazanie, że norma, na którą się powołuje jest równoważna z normą wskazaną. Dostawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przedmiot Zamówienia spełnia określone wymagania. Przy oferowaniu rozwiązań równoważnych Dostawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. Dostawca zobowiązany jest ponadto dołączyć do oferty szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego materiału z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Dostawcy certyfikatów wydanych przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę w języku polskim.

5. Terminy realizacji dostawy.

Termin dostawy zamówienia – **dostawa do 10.04.2026r.**

Zamówienia realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Miejsce dostawy.

Zaplecze budowy w bliskiej odległości budynku nr 117 w miejscowości **Zimna Woda, 38-203, Gmina Jasło.**

Dokładne miejsce dostawy zostanie wskazane przez Zamawiającego 2 dni przed planowaną dostawą.

7. Dostawa i odbiór przedmiotu zamówienia.

- 7.1. Koszty dostawy zamówienia (organizacja i koszty załadunku, transportu do Zamawiającego, ubezpieczenia, ewentualne opłaty celne, ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru) obciążają Dostawcę.
- 7.2. Podczas załadunku oraz transportu rur należy zapewnić szczególne warunki ostrożności, aby uniknąć uszkodzenia izolacji zewnętrznej i wewnętrznej (jeśli dotyczy) oraz materiału rur.
- 7.3. Wnętrze oraz końcówki rur należy zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych tj. końce rur niepokryte izolacją zewnętrzną i wewnętrzną (jeśli dotyczy) powinny być pomalowane lakierem chroniącym przed korozją oraz zabezpieczone przy pomocy kołpaków (zaślepek z tworzyw sztucznych).
- 7.4. Do chwili podpisania protokołu odbioru zamówienia częściowego dostawy bez zastrzeżeń Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu zamówienia.
- 7.5. O dokładnym terminie dostawy, Dostawca poinformuje za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego (osobę wskazaną w umowie lub osobę przez nią wskazaną) z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych przed planowaną dostawą.
- 7.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości dostarczonej partii rur w terminie do 10 dni roboczych od daty dostawy.
- 7.7. Przedmiotem kontroli jakości mogą być również dokumenty, o których mowa w pkt 10 poniżej.
- 7.8. W przypadku negatywnego wyniku kontroli Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zwrotu dostarczonych rur na koszt Wykonawcy.
- 7.9. Odbiór dostawy zostanie potwierdzony protokołem odbioru dostawy.
- 7.10. Zamawiający dopuszcza tolerancję ilościową wykonania dostawy w zakresie dopełnienia do pełnej długości jednostkowej (produkcyjnej) rury.

8. Organizacja dostaw oraz zasady poruszania się w obiektach Zamawiającego

- 8.1. Wjazd/wyjazdu na teren siedziby Gaz-System S.A. pojazdem dokonuje jedynie kierowca, pozostali pasażerowie korzystają z wejścia/wyjścia dla ruchu osobowego. Poruszanie się pojazdem po terenie siedziby należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

- 8.2. Pracownicy Wykonawcy mają prawo samodzielnie przebywać tylko w tych rejonach siedziby, gdzie wykonują czynności związane z realizacją dostawy.
- 8.3. Ze względu na ograniczenia techniczne występujące w siedzibach Gaz-System S.A. wskazanych jako miejsca Dostaw Zamawiającego zaleca się, aby przed rozpoczęciem dostaw potwierdzić możliwość realizacji dostaw przy użyciu wybranego przez Wykonawcę środka transportu.
- 8.4. Dostawa i transport rur pozostają po stronie Dostawcy.
- 8.5. Rozładunek rur pozostaje po stronie Zamawiającego.

9. Wykaz dokumentów przekazywanych wraz z dostawą.

- 9.1. Dokumentacja dostarczana wraz z dostawą musi być przekazana w formie papierowej. Oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób umożliwiający identyfikację osoby potwierdzającej za zgodność z oryginałem oraz w postaci elektronicznej (w formacie: *.pdf), przy czym wersję elektroniczną Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przynajmniej na 2 dni robocze przed dniem dostawy.
- 9.2. Wymaga się dostarczenia świadectw odbioru w języku polskim.
- 9.3. Dokument WZ z wykazem wydanych materiałów i ich ilości.
- 9.4. Certyfikat potwierdzający wytworzenie rur przez podmiot posiadający system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001 lub równoważny w zakresie wytwarzania rur.
- 9.5. Certyfikat potwierdzający wytworzenie rur przez podmiot posiadający system zarządzania jakością w spawalnictwie zgodnie z normami PN-EN ISO 3834-2 lub równoważne.
- 9.6. Uprawnienie UDT do wytwarzania rur stalowych, jeżeli obowiązujące prawo tego wymaga.
- 9.7. Deklaracja zgodności rur z normą PN-EN ISO 3183:2020-03 lub równoważną.
- 9.8. **Świadectwo odbioru 3.1.** wg PN-EN 10204:2006 lub równoważnej dla rur, zgodne z wymaganiami PN-EN ISO 3183:2020-03 lub równoważnej, zawierające m.in. informacje dotyczące:
 - 9.8.1. własności mechanicznych (w tym $R_{t0,5}$ i $R_{p0,2}$), składu chemicznego oraz technologii wytopu stali.
 - 9.8.2. zakresu i rodzaju przeprowadzonych badań nieniszczących, wraz z poziomami akceptacji wg stosownych norm i przepisów.
 - 9.8.3. zakresu i rodzaju obróbki cieplnej.
 - 9.8.4. rodzaju prowadzonych prób ciśnieniowych wraz z podaniem wartości ciśnienia próby i czasu trwania próby.

- 9.8.5. osiągniętego przy próbie wodnej poziomu wyężenia materiału w stosunku do minimalnej granicy plastyczności.
- 9.8.6. ekspandowania i odciężenia rur.
- 9.9. Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006 lub równoważnej dla blachy, taśmy stalowej (jeżeli dotyczy).
- 9.10. Świadectwo odbioru 3.1. wg PN-EN 10204:2006 lub równoważnej dla powłok ochronnych (jeżeli dotyczy).
- 9.11. Dodatkowe dokumenty urzędowe (np. Wiążącą Informacją o Pochodzeniu lub świadectwem potwierdzającym niepreferencyjne pochodzenie towaru, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne) lub innymi dowodami potwierdzającymi pochodzenie zadeklarowane w OŚWIADCZENIU WYKONAWCY O POCHODZENIU OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

10. Pochodzenie przedmiotu zamówienia

- 10.1. Zamawiający nie dopuszcza, aby przedmiot zamówienia pochodził z państw innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz państw, które nie są stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych ani innych umów międzynarodowych gwarantujących na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych.

Uwaga:

- a) badania i pomiary jakościowe produktu powinny zostać wykonane przez niezależną od wydziału produkcyjnego komórkę kontroli jakości;
- b) brak w/w dokumentów będzie traktowany jako wada dostawy. Dostawa nie spełniająca powyższych wymagań nie zostanie przez Zamawiającego przyjęta.

Tabela 1 – Zestawienie rur

L.p.	Nazwa	Wymiary (średnica zewnątrzna X grubość ścianki)	Gatunek stali	Rodzaj wykonania spawu	Rodzaj izolacji zewnątrznej* ***	Grubość izolacji zewnątrznej* ***	Czy jest izolacja wewnętrzna	Ilość [mb]	Uwagi
1.	Rura SMLS 323,9x7,1 L360NE, 3LPE B3 IW, PSL2 (grubość izolacji min. 3,1mm z podkładem epoksydowym FBE o grubości min. 125µm oraz zabezpieczona od wewnątrz powłoką izolacyjną epoksydową o grubości min. 100µm)	323,9x7,1	L360NE	SMLS	3LPE	B3	TAK grubość min. 100µm	276	