

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„*Ogólne Warunki Umów*” wraz z *Oświadczeniem* mające zastosowanie do postępowań prowadzonych na podstawie *Regulaminu udzielania zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 5 000 euro* dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: [www.srk.com.pl](http://www.srk.com.pl), stanowią integralną część przedmiotowego postępowania.

## I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Przeglądy obiektów budowlanych w zakresie hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych dla SRK S.A. Oddział CZOK Pompownie Stacjonarne oraz Głębinowe.”

Lokalizacja:Pompownie Głębinowe:

1. Pompownia „Saturn” – Czeladź 41-253, ul. Kościuszki 9
2. Pompownia „Katowice” – Katowice, ul. Kopalnia 6
3. Pompownia „Niwka-Modrzejów” -41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 6
4. Pompownia „Kleofas” – Katowice, ul. Obroki
5. Pompownia „Gliwice” – Gliwice, ul. Bojkowska 37
6. Pompownia „Jan Kanty” – Jaworzno, ul. Grunwaldzka 275
7. Pompownia „Bolko” -Bytom, ul. Kruszcowa 4
8. Pompownia „Wieczorek” -Katowice -Giszowiec, ul. Kosmiczna

Pompownie Stacjonarne:

1. Pompownia „Boże Dary” – Katowice, ul. Żelińskiego 95
2. Pompownia „Mysłowice-Wesoła” – Mysłowice, ul. Karola Miarki 17
3. Pompownia „Szombierki” – Bytom, ul. Zabrzńska
4. Pompownia „Śląsk” – Ruda Śląska, ul. Kalinowa 12
5. Pompownia „Pstrowski” – Zabrze, ul. Szybowa 2
6. Pompownia „Dębieńsko” – Czerwionka Leszczyny, ul. 3-go Maja
7. Pompownia „Makoszowy” – Zabrze, ul. Makoszowska 24
8. Pompownia „Centrum” – Bytom, ul. Łużycka 7
9. Pompownia „Pokój” – Ruda Śląska, ul. Niedurnego 13
10. Pompownia Siemianowice – Bańgów – Siemianowice Śląskie, ul. Krupanka
11. Pompownia Siemianowice – III – Siemianowice, ul. Olimpijska
12. Pompownia Siemianowice – Kolejowy I - Chorzów ul. Wiejska 5
13. Pompownia Siemianowice – Zygmunt August – Chorzów, ul. Główna 25

## 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

Przeglądy techniczne hydrantów, zewnętrznych i wewnętrznych, zaworów hydrantowych oraz węży pożarniczych:

Lp.	Typ przeglądu	Ilość (szt.)
1.	Przegląd techniczny hydrantów wewnętrznych wraz z przeglądem technicznym węży pożarniczych; zaworów hydrantowych w tym badaniu wydajności i próbie ciśnienia	74

	(statyczne i dynamiczne) zgodnie z zapisami Polskich norm (PN-EN 671-3:2012) Wraz raportem poprawy stanu technicznego (w tym wizualna ocena, dostępność, oznaczenia, zalecenia do konserwacji). Fotograficzne oraz opisowe udokumentowanie przeglądu.	
2.	Przegląd techniczny hydrantów zewnętrzne w tym badaniu wydajności i próbie ciśnienia (statyczne i dynamiczne) zgodnie z zapisami Polskich norm Wraz raportem poprawy stanu technicznego (w tym wizualna ocena, dostępność, oznaczenia, zalecenia do konserwacji). Fotograficzne oraz opisowe udokumentowanie przeglądu	45

\*Rozliczenie za wykonanie przeglądów będzie na podstawie faktycznie wykonanych przeglądów

## 2. Uwarunkowania techniczno – organizacyjne realizacji zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku wystąpienia mniejszej lub większej ilości urządzeń będzie to rozliczone za faktycznie wykonany przegląd techniczny.
3. **Wykonawca zobowiązany jest do dotarcia na poszczególne pompownie w celu wykonania przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt, na adresy ww.**
4. Przeglądy techniczne dla ww. przedmiotu zamówienia powinna być zrealizowana w dni robocze w godzinach od 7<sup>00</sup> do 13<sup>00</sup>, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania wymagań w trakcie przebywania na terenie poszczególnych pompowni zgodnie z obowiązującymi zasadami Zamawiającego.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wykonywanym zamówieniem.
7. **Termin realizacji zamówienia:** do 7 miesięcy od zawarcia umowy tj. od daty otrzymania zamówienia.
8. **Obowiązki stron:** zgodnie z § 2 dokumentu: „Ogólne Warunki Umów”.
9. **Rozliczenia finansowe:** zgodnie z § 3 dokumentu: „Ogólne Warunki Umów”.
10. **Odbiór przedmiotu umowy:** zgodnie z § 4 dokumentu: „Ogólne Warunki Umów”
11. **Kary umowne:** zgodnie z § 5 dokumentu: „Ogólne Warunki Umów”
12. **Warunki gwarancji:** zgodnie z § 6 dokumentu: „Ogólne Warunki Umów”.
  - Wykonawca winien udzielić gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres **min. 12 miesięcy** od daty dokonania odbioru końcowego.
13. **Termin płatności:** 30 dni od daty otrzymania faktury.

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.  
w Bytomiu Oddział w Czeladzi  
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ  
Kierownik Działu Budowlanego  
**Przemysław SZCZEPANKIEWICZ**  
.....  
(podpis Kierownika Działu)

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.  
w Bytomiu Oddział w Czeladzi  
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ  
PEŁNOMOCENIK ZARZĄDU  
**Naczelnny Inżynier**  
**Dyrektor Techniczny**  
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu  
**Janusz ZARNECKI**

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.  
w Bytomiu Oddział w Czeladzi  
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ  
PEŁNOMOCENIK ZARZĄDU  
**DYREKTOR ODDZIAŁU**  
Kierownik Ruchu Zakładu

**Marcin WĘGLARZ**

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.  
w Bytomiu Oddział w Czeladzi  
CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ  
STARSZY INSPEKTOR  
w Dziale Mierniczo-Geologicznym  
**Magdalena WRZESNIEWSKA-FRANAS**  
.....  
(podpis osoby sporządzającej)