

PREZYDENT MIASTA
DĄBROWY GÓRNICZEJ
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
WAB.030.5.2025.PM
(WUA.030.123.2024.PM)

Dąbrowa Górnicza, dnia 08.01.2025 r.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
Oddział w Rudzie Śląskiej
Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji
ul. Niedurnego 13, 47-710 Ruda Śląska

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku, złożonego dnia 24.10.2024 r., przez pełnomocnika inwestora oraz po otrzymaniu upoważnienia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19.12.2024 r. znak sprawy DAB-IV-713.2436.2024.2, RPW: 88999, dot.2443/MW/z w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od § 36 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 z późn. zm.), dla zadania inwestycyjnego polegającego na:

Budowie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o poj. 10m³, na działce budowlanej nr 2045, przy ul. Perla w Dąbrowie Górniczej

POSTANAWIAM UDZIELIĆ ZGODĘ NA ODSTĘPSTWO

polegające na usytuowaniu szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe, z pokrywą i wylotem wentylacji na działce nr 2045, w odległości 3.0 m od działki drogowej nr 2103.

pod warunkiem dostosowania się do wymagań wynikających z pozytywnej opinii Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 listopada 2024 r., znak: NS-NZ.9022.6.19.2024:

- wykonanie zbiornika jako szczelnego,
- zastosowanie kominków z filtrem antyodorowym (wypełnienie węglem aktywnym), zapobiegającym wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów spowodowanych rozkładem ścieków sanitarnych,
- zastosowania hermetycznych włączów i nasad pompowych zabudowanych w zbiorniku (brak konieczności otwierania hermetycznych włączów na czas opróżniania).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.9 ust.2 w/w ustawy organ administracji architektoniczno-budowlanej, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, udziela albo odmawia udzielenia zgody na odstępstwo, w drodze postanowienia, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przedmiotowe odstępstwo nie powoduje zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia oraz nie powoduje pogorszenia stanu środowiska. W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

Zgodnie z przepisami art.141 § 1 K.p.a. na wydane postanowienie zażalenie nie przysługuje. W myśl art.142 K.p.a. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji, która zakończy postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

Otrzymują:

1. Pełnomocnik- Pan Marcin Waluga
2. a/a.

Opracował: Inspektor Paweł Mazur tel. 32 295 69 00



Dokument podpisany elektronicznie dnia: 2025.01.08 o godzinie: 08:51:24 przez:
Arkadiusz Piotr Wandasiewicz.