

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia:

Dostawy w 2026 r. taśm bitumicznych, samoprzylepnych, dylatacyjno – uszczelniających, do stosowania w drogownictwie.

Wymiary:

- **15 mm x 35 mm w ilości 1 800 m.b.***
- **5 mm x 35 mm w ilości 14 400 m.b.***
- **5 mm x 40 mm w ilości 12 000 m.b.***

* ilość szacunkowa przewidziana do zakupu

II. Przeznaczenie:

Do stosowania w drogownictwie, np.: do uszczelnienia połączeń technologicznych nawierzchni asfaltowych, warstwy asfaltowej z urządzeniami takimi jak studzienki, włazy, kratki ściekowe itp.

III. Wymagania:

Taśmy bitumiczne powinny spełniać następujące wymagania:

- a) Penetracja stożkiem w 25 °C: od 20 do 50 x 0,1 mm wg PN-EN 13880-2:2004**;
- b) Temperatura mięknięcia wg PiK $\geq 90^{\circ}\text{C}$ wg PN-EN 1427:2015-08**;
- c) Spływność w temperaturze 60°C, w czasie 5 godz. pod kątem 75° z powierzchni metalowej: $\leq 2,0$ mm wg PN-EN 13880-5:2005**;
- d) Odbojność (odprężenie) sprężysta: od 10 do 30 % wg PN-EN 13880-3:2004**;
- e) Mrozoodporność (upadek kuli z 2,5 m, temperatura -20 °C): min. 3 kule całe wg PB/TN-2/3;
- f) Wydłużenie w szczelinie 15 mm w temperaturze -10°C: $\geq 1,5$ mm wg PB/TN-2/4, Rodzaj zerwania w szczelinie w temperaturze - 10 °C: brak zerwania przy wydłużeniu 1,5 mm wg PB/TN-2/5;
- g) Zginanie na zimno w temp. 0 °C, 20 cm (tylko taśma): bez pęknięcia wg DIN 52123:1985-08,
- h) Możliwość wydłużenia oraz przyczepność: ≥ 10 %, ≤ 1 N/mm² wg SNV 671 920:1975 lub PN-EN 13880-13:2018-08**.
- i) Taśmy powinny być ułożone na papierze przekładkowym o właściwościach antyadhezyjnych
- j) Taśmy powinny być samoprzylepne

IV. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

- a) Karta Techniczna produktu
- b) Deklaracja Właściwości Użytkowych

V. Warunki realizacji zamówienia:

Transport Wykonawcy, wliczony w cenę, do niżej wymienionych magazynów ZRiKD:

- ul. Annopol 10, 03-236 Warszawa
- ul. Kwitnąca 3b, 01-926 Warszawa

Załącznik nr 1 do wniosku ZR/UM/DPZS/270/5/2026

- ul. Marsa 38, 04-246 Warszawa
- ul. Magazynowa 16, 02-652 Warszawa
- ul. Kompanii Kordian 44, 02-495 Warszawa
- ul. Powązkowska 93, 01-728 Warszawa
- ul. Powązkowska 93a, 01-728 Warszawa
- ul. Redutowa 8a, 01-103 Warszawa

** Zamawiający, powołując się na wskazaną normę, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz przepisami odrębnymi. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.