

Oddział w Bydgoszczy  
Wydział Administracyjno-Gospodarczy

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia dla zadania pn.: „**Sprawdzenie stanu technicznego sprawności i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach Oddziału ZUS w Bydgoszczy i jednostkach terenowych**” jest:

#### 1. Oddział ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33

sprawdzenie stanu technicznego sprawności i czyszczenie przewodów wentylacyjnych (ilość kondygnacji naziemnych – 6 + piwnica);

- ilość przewodów - 475 szt.
- ilość podłączeń - 320 szt.

#### 2. Oddział ZUS w Bydgoszczy przy ul. M. Konopnickiej 18a (budynek A)

sprawdzenie stanu technicznego sprawności i czyszczenie przewodów wentylacyjnych (ilość kondygnacji naziemnych – 5 + piwnica);

- ilość przewodów - 49 szt.
- ilość podłączeń - 49 szt.

#### 3. Oddział ZUS w Bydgoszczy przy ul. M. Konopnickiej 18a (budynek B)

sprawdzenie stanu technicznego sprawności i czyszczenie przewodów wentylacyjnych (ilość kondygnacji naziemnych – 6 + piwnica);

- ilość przewodów - 108 szt.
- ilość podłączeń - 108 szt.

#### 4. Inspektorat ZUS w Bydgoszczy przy ul. Ch. Andersena 6

sprawdzenie stanu technicznego sprawności i czyszczenia przewodów wentylacyjnych (ilość kondygnacji naziemnych – 3);

- ilość przewodów - 112 szt.
- ilość podłączeń - 60 szt.

#### 5. Inspektorat ZUS w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 15

sprawdzenie stanu technicznego sprawności i czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach:

✓ „**A+D**” - (ilość kondygnacji naziemnych – 3 + piwnica);

- ilość przewodów - 37 szt.
- ilość podłączeń - 37 szt.

✓ „**B**” - (ilość kondygnacji naziemnych – 2);

- ilość przewodów - 5 szt.
- ilość podłączeń - 7 szt.

✓ „**garaż**” - (ilość kondygnacji naziemnych – 1);

- ilość przewodów - 6 szt.
- ilość podłączeń - 6 szt.

#### **6. Inspektorat ZUS w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 87a**

sprawdzenie stanu technicznego przewodów wentylacyjnych i spalinowego, czyszczenie przewodów wentylacyjnych oraz dokonanie przeglądu podłączenia gazowego kotła c-o i wentylacji w kotłowni

(ilość kondygnacji naziemnych – 3 + piwnica);

- ilość przewodów spalinowych - 2 szt.
- ilość przewodów - 128 szt.
- ilość podłączeń - 130 szt.

#### **7. Inspektorat ZUS w Tucholi przy ul. Dworcowej 8**

sprawdzenie stanu technicznego przewodów wentylacyjnych i spalinowego, czyszczenie przewodów wentylacyjnych oraz dokonanie przeglądu podłączenia gazowego kotła c-o i wentylacji w kotłowni

(ilość kondygnacji naziemnych – 2 + piwnica);

- ilość przewodów spalinowych - 1 szt.
- ilość przewodów - 55 szt.
- ilość podłączeń - 34 szt.

#### **8. Inspektorat ZUS w Nakle nad Notecią przy ul. Bohaterów 12a**

sprawdzenie stanu technicznego przewodów wentylacyjnych i spalinowego, czyszczenie przewodów wentylacyjnych oraz dokonanie przeglądu podłączenia gazowego kotła c-o i wentylacji w kotłowni

(ilość kondygnacji naziemnych – 2 + piwnica);

- ilość przewodów spalinowych - 1 szt.
- ilość przewodów - 50 szt.
- ilość podłączeń - 35 szt.

#### **9. Inspektorat ZUS w Żninie przy ul. 700 – Lecia 37**

sprawdzenie stanu technicznego przewodów wentylacyjnych i spalinowego, czyszczenie wszystkich przewodów wentylacyjnych oraz dokonanie przeglądu podłączenia gazowego kotła c-o i wentylacji w kotłowni

(ilość kondygnacji naziemnych – 2 + piwnica);

- ilość przewodów spalinowych            -            1 szt.
- ilość przewodów                                -            20 mb.
- ilość podłączeń                                -            43 szt.