



Elbląg, dn. 18.06.2024

21. Wojskowy Oddział Gospodarczy
Eugeniusza Kwiatkowskiego 15
Elbląg 82-300

Nr dokumentu: K/3117/24

Sygnatura sprawy: 17/06/2024/221

Dotyczy: **Postępowania w sprawie zamówienia publicznego na Zakup i dostawa akumulatorów do zasilaczy UPS oraz switchy do magazynu Zamawiającego.**

Odpowiedzi na pytania

Organizacja zamawiającego udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1:

Dzień dobry,
czy w pozycji nr 3 dopuszczacie zamiennik o nie gorszych parametrach niż MWS 5-12?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamiennika dla poz. nr 3 zadania nr 1 lecz zaoferowany akumulator nie może być gorszy niż zamieszczony akumulator w formularzu ofertowym

Załączniki: