

Załącznik nr 1 - zestawienie urządzeń, formularz cenowy								
Lokalizacja	rodzaj klimatyzatora	nazwa urządzenia	Moc	Rok montażu	Jednostka zewnętrzna	Jednostka wewnętrzna	Rodzaj czynnika chłodzącego	Gwarancja do
Budynek nr pomieszczenia	ścienny / sufitowy / kanałowy	producent / typ urządzenia			ilość	ilość		
<b>O/ZUS Rzeszów ul. Piłsudskiego12</b>								
Pom nr 116 ( szafa krosownicza)	ścienny	GALANZ Aus-18H53R120C9(2a5)	4,8 kw	2014	1	1	R410 A	nie dotyczy
Pom nr 3 ( serwerownia)	ścienny	mitsubishi elektra PKA-RP100KAL	7 KW	2013	1	1	R410 A	nie dotyczy
Pom nr 3 ( serwerownia)	ścienny	mitsubishi elektra PKA-RP100KAL	7 KW	2013	1	1	R410 A	nie dotyczy
Pom nr 3 ( serwerownia)	ścienny	mitsubishi elektra PKA-RP100KAL	7 KW	2013	1	1	R410 A	nie dotyczy
SOK 40	kanałowy	MIDEA MTB-48R 3F	14 KW	2016	1	1	R410A	nie dotyczy
Pom UPS	ścienny	McQuay M5WM020G	5,2 KW	2008	1	1	R410 A	nie dotyczy
Pom nr 14	ścienny	GALANZ AUS-18H53R120D69a6	5,1 kw	2014	1	1	R410 A	nie dotyczy
Hol strefa otwarta	sufitowy	Fujitsu AOYG14LALL/AUYG14LVLB	5 KW	2013	1	1	R410A	nie dotyczy
Hol strefa otwarta	sufitowy	Fujitsu AOYG14LALL/AUYG14LVLB	5KW	2013	1	1	R410A	nie dotyczy
Hol informacja ZAS	sufitowy	Fujitsu AOYG14LALL/AUYG14LVLB	5 KW	2013	1	1	R410A	nie dotyczy
System wentylacji i klimatyzacji	1. Agregat zewnętrzny 2. Centrala zewnętrzna	1. Agregat CLINT o symbolu MHA/K 81 RP AG , Moc 22kW 2. Centrala wentylacyjna VTS +kanały wentylacyjne+ wentylatory Venture 3 szt. typ centrali VS-30-R-PHC	22 KW	2013	1	—	R410A	nie dotyczy
Kuchnia-bufet	Centrala wentylacyjna nawiewna	VTS-N39-R-F/NVS HV	—	2013	—	1	—	nie dotyczy
Hol strefa otwarta wejście od Głowackiego	Kurtyna powietrzna	AB KLIMA RM-1212-3D10Y-SA1	—	—	—	1	—	nie dotyczy
Hol strefa otwarta wejście od Piłsudskiego	Kurtyna powietrzna	PROXY SCREEN MASTER LG	—	—	—	1	—	nie dotyczy
Hol strefa otwarta wejście od Piłsudskiego	Kurtyna powietrzna	PROXY SCREEN MASTER LG	—	—	—	1	—	nie dotyczy
UPS pom: 06	ścienny	KAISAI KFU-18HRDI(WEWN)/KFU-18HRDO(ZEWN)	5,2 kW	2017	1	1	R410	nie dotyczy
116 szafa krosownicza	ścienny	FUJITSU ASYG09LMCE/AOYG9LMCE	2,5 kW	2017	1	1	R410	nie dotyczy
Archiwum schron	ścienny	FUJITSU ASYG09LMCE/AOYG9LMCE	2,5 kW	2017	1	1	R410	nie dotyczy
Pom 211, 212, 213, 214, 215	ścienny	HAIER AU062FPERA/AS092MNERA	14 Kw	2021	1	5	R410A	30.12.2024
Pom 101, 102, 113, 114, 115	ścienny	HAIER AU062FPERA/AS092MNERA	14 Kw	2021	1	5	R 410A	30.12.2024
<b>O/ZUS Rzeszów Siemiradzkiego 10</b>								
Pom 201-204	sufitowy	LG A8UW488FA3	8,4 KW	2011	1	4	R410A	nie dotyczy
Pom 205-207+korytarz	sufitowy	LG A8UW488FA3	8,4 KW	2011	1	4	R410A	nie dotyczy
Pom UPS	ścienny	McQuay MWM 015 G	3,6 KW	2008	1	1	R407 C	nie dotyczy
Serwerownia	ścienny	Cooper&Hunter/CH-S12FTXS-B/W	2,79	2016	1	1	R410A	nie dotyczy
Wejście główne - hol	Kurtyna powietrzna	FRICO AD 210E06	—	—	—	1	—	nie dotyczy
Strefa oczekiwania, gabinety lekarskie	ścienny/kasetonowy	COOPER&HUNTER CHV-5SC45NK(KASET)/CHV-5SW28NK(SCIENN)/CHV-5S160NK(ZEWN)	17 kW	2017	1	3 - ścienne, 2 - kasetonowe	R410	nie dotyczy

Pom 3, 4, 5, 6	ścienny	TOSHIBA RAS-4M27V2AVG-E	8 Kw	2020	1	4	R32	30.09.2025
Pom 101, 102, 103, 104	ścienny	TOSHIBA RAS-4M27V2AVG-E	8 Kw	2020	1	4	R32	30.09.2025
Pom 210, 211, 212, 213, 214	ścienny	Fuji Electric ROG45L6A6/RSG07LMCA	12,5-13,5 Kw	2021	1	5	R410A	31.12.2024
<b>Leżajsk</b>								
113,114 OKK	kanałowy	McQuay/M5CC0440D	11 KW	2007	1	1	R410A	nie dotyczy
Pomieszczenia: 302, 305, 306, 307, 313	ścienny	C&H/CHML-U42NK5/CHML-IW09INK	11,58	2016	1	5	R410A	nie dotyczy
Pomieszczenia: 308, 309, 310, 311, 312	ścienny	C&H/CHML-U42NK5/CHML-IW09INK	11,58	2016	1	5	R410A	nie dotyczy
Wejście do budynku	—	Kurtyna powietrzna Dimplex AC 6 N	6000W	—	—	1	—	nie dotyczy
207 punkt dystrybucyjny	ścienny	KASAI KWF-12	3,5 kW	2017	1	1	R410A	nie dotyczy
212	ścienny	KASAI KFU-12HRF	1,2 Kw	2015	1	1	R410A	nie dotyczy
Pomieszczenie 4 UPS	ścienny	AIRWELL WAP 12/GC	3,6 kW	2007	1	1	R410A	nie dotyczy
<b>Mielec</b>								
Pomieszczenie 7 OKK (SOK)	sufitowy	AIR WELL AWSI FCD036	6,5 kW	2017	1	1	R410a	nie dotyczy
UPS	ścienny	GREE GWH24QD-K6	6,1 Kw	2019	1	1	R32	31.12.2024
OKK 12 (SOK)	ścienny	GREE GWH24QD-K6	6,1 Kw	2019	1	1	R32	31.12.2024
<b>Przemyśl</b>								
Pokój nr 3 serwerownia	ścienny	CHIGO CS-51V3A-PI27AE2Q	2800 W	2014	1	1	R410A	nie dotyczy
Pokój nr 16	kanałowy sufitowy	Galaxy PZL Hydral S.A. SKY	2790 W	1996/1997	1	1	R22	nie dotyczy
Pokój nr 16	kanałowy sufitowy	Galaxy PZL Hydral S.A. SKY	2790 W	1996/1997	1	1	R22	nie dotyczy
Hol - parter	ścienny	Inventor A-2MVI-24	2940 W	2014	1	1	R410A	nie dotyczy
Pokój nr 4	ścienny	Inventor A-2MVI-24	2940 W	2014	1	1	R410A	nie dotyczy
Pomieszczenia: 302, 303, 304, 306, 307	ścienny	Cooper&Hunter/CHML-U42NK5/MDV-D22G/N1S	11,58	2016	1	5	R410A	nie dotyczy
Pomieszczenia: 301, 311, 312, 313, 314	ścienny	Cooper&Hunter/CHML-U42NK5/MDV-D22G/N1S	11,58	2016	1	5	R410A	nie dotyczy
Wejście do budynku	—	Kurtyna powietrzna Dimplex AC 6 N	6,0 Kw	—	—	1	—	nie dotyczy
UPS	ścienny	FUJITSU ASYG12LMCE/AOYG12LMCE	3,5	2017	1	1	R410	nie dotyczy
<b>Przeworsk</b>								
SOK - obok okna	ścienny	MIDEA / model MSR-18HRN1	5,0 kW	2012	1	1	R404A	nie dotyczy
SOK - nad drzwiami do 37	ścienny	MIDEA / model MSR-18HRN1	5,0 kW	2012	1	1	R404A	nie dotyczy
Budynek A ,pom.10 ,centrala telef.	kanałowy	Galaxy /GXL-200HD	5570 W	1998	1	1	R22	nie dotyczy
Budynek B,pom. 149, szafa krosownicza	ścienny	MDV /MSR1-24HRN1-OB8W	3500 W	2012	1	1	R410A	nie dotyczy
Budynek B, pom.211 kierownik ins.	ścienny	MDV /MSR1-24HRN1-OB8W	3500 W	2012	1	1	R410A	nie dotyczy
OBD Pomieszczenia: 32, 33, 37, 38	ścienny	Cooper&Hunter/CHML-U42NK5/CHML-IW09INK	3,95 kW	2017	1	4	R410A	nie dotyczy
Wejście do budynku	—	Kurtyna powietrzna Dimplex AC 6	6080W	—	—	1	—	nie dotyczy
OBD pom: 12	ścienny	AND-H012/FAR 32-IN	3,5 Kw	2020	1	1	R32	31.08.2025
<b>Stalowa Wola</b>								
Pomieszczenie 012-UPS	ścienny	CHIGO KFR-70GW/X1c	7,4 Kw	2012	1	1	R410A	nie dotyczy
Pomieszczenie 10 -OKK	kanałowy	DAIKIN PHYC35	3,6 Kw	2003	1	2	R410A	nie dotyczy

Wejście do budynku	—	Kurtyna powietrzna Juwent KPID-4e	1200 W	—	—	2	—	nie dotyczy
Korytarz obok pom. 304, 303, 301	ścienny	COOPER&HUNTER-CHML-ICI8NK(WEWN)/CHML-U42NK5(ZEWN)	11,5 Kw	2017	1	3	R410A	nie dotyczy
Korytarz obok pom 308, 310, 312	ścienny	COOPER&HUNTER-CHML-ICI8NK(WEWN)/CHML-U42NK5(ZEWN)	11,5 Kw	2017	1	3	R410A	nie dotyczy
Piwnica winda	ścienny	HAIER AS50TDDHRA-CL/1U50MEEFRA	5 Kw	2019	1	1	R32	nie dotyczy
<b>Tarnobrzeg</b>								
Korytarz II piętro	ścienny/podsufitowy	Inwentor A2MVI-24	7,2 kW	2014	1	1	R410a	nie dotyczy
Parter SOK	sufitowy ( 2 kasety)	MIDEA M40C-36HRDNI	12,9 kW	2013	1	2	R410a	nie dotyczy
UPS pom, 010	ścienny/podsufitowy	McQuay M5WM020C	5,3 kW	2008	1	1	R410a	nie dotyczy
<b>Jarosław</b>								
Pok.Nr.203 CSI	ścienny	AIR WELL WAF 18/GC-18RC-1	5,1 KW	2007	1	1	R410A	nie dotyczy
Pok.Nr.9 Parter SOK Informacja	sufitowy	M40C-36HRD21/2XMCA	10,5 KW	2013	1	1	R410A	nie dotyczy
Pok.Nr.210 II piętro Szafa krosownicza	ścienny	CHIGO CS-51V3A-P127AE2Q	5,2 KW	2014	1	1	R410A	nie dotyczy
Pomieszczenie 10 serwerownia	ścienny	GRAY GWH 12AFC-K6DNA2PO	3,5 kW	2024	1	1	R32	nie dotyczy
<b>Lubaczów</b>								
SOK	ścienny	DAEWOO DSB-F-189LH	4800 W	2014	1	1	R410A	nie dotyczy
SOK	ścienny	DAEWOO DSB-F-189LH	4800 W	2014	1	1	R410A	nie dotyczy
UPS p.01	ścienny	CHIGO CS5143A-P94AH4	1600 W	2002	1	1	R410A	nie dotyczy
Serwerownia pom. 107	ścienny split	KAISAI KWF-09HRDI	2,6 kW	2017	1	1	R32	nie dotyczy