

Terminy wykonywania przeglądów/Wykaz urządzeń i instalacji		Załącznik nr 3 do OPZ	
Rzeszów, Piłsudskiego 12	Ilość szt.	Data wykonania przeglądu 2024	Data wykonania przeglądu 2025
GAŚNICE - GP1 - BC, GP-2 - ABC, GP-4 - ABC, GP-6- ABC	62	08.2024	08.2025
URZĄDZENIE GAŚNICZE USG-2x	5	08.2024	08.2025
INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO (324 punkty)	1	08.2024	08.2025
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 30 EI 60 EI 120	35	08.2024	08.2025
PRZECIWPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370 – KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120 - PRODUCENT FRAPOL (18 szt)	1	05.2024	05.2025
HYDRANTY WEWNĘTRZNE (WNĘKOWE I NAŚCIENNE) Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYCM	26	05.2024	05.2025
PRZEPOMPOWNI PRZECIWPOŻAROWA TYP: ZH-ICL/M 2.6.4B/1,1KW+OT40EW+RSTDN80 ROK: 2020	1	05.2024	05.2025
PRZECIWPOŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU	5	05.2024	05.2025
Rzeszów, Siemiradzkiego 10			
GAŚNICE - GP-2 - ABC GS-5 - BC	8	06.2024	06.2025
URZĄDZENIE GAŚNICZE USG - 2x	2	06.2024	06.2025
HYDRANTY WEWNĘTRZNE – DN 25 – Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM	7	06.2024	06.2025
INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO (48 punktów)	1	06.2024	06.2025
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 30 EI 60	3	06.2024	06.2025
PRZECIWPOŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU	1	06.2024	06.2025
Rzeszów, Siemiradzkiego 8			
GAŚNICE - GP-6 - ABC	1	10.2024	10.2025
Rzeszów, 8 marca 3			
GAŚNICE – GSE-2X	2	10.2024	10.2025
Rzeszów, Rejtana 8			
GAŚNICE GP-6- ABC	2	10.2024	10.2025
Przeworsk, Dworcowa 1			
GAŚNICE - GP-1 - BC, GP-2 - ABC, GP-4 - ABC, GP-6- ABC, GS-5 BC, GSE 2 x	79	05.2024	05.2025
GAŚNICE 2kg CO2	4	05.2024	05.2025
HYDRANTY WEWNĘTRZNE – DN – 25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM	10	05.2024	05.2025
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 30 EI 60 DRZWI DYMOSZCZELNE S60	14	05.2024	05.2025
SYSTEM ODDYMIANIA FIRMY D+H POLSKA: 1. CENTRAŁKA ZP-RZN-4408K+GEH-KST – 1 SZT 2. CZUJKA OPTYCZNA DYMU OSD-23 – 2 SZT 3. PRZYCISK ODDYMIANIA RT 45 LT – 3 SZT 4. PRZYCISK PRZEWIETRZANIA LT-43 PL– 3 SZT 5. OKNO ODDYMIAJĄCE JEDNOSKRZYDŁOWE FES AL. 1094 1344-KA 24 V – 1 SZT 6. SIŁOWNIK ŁAŃCUCHOWY KA34/100 BSY – 4 SZT 7. OKNO NAPOWIERTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE – 1 SZT	1	05.2024	05.2025
INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO (19 punktów)	1	05.2024	05.2025
PRZECIWPOŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU	1	05.2024	05.2025
Jarosław, Słowackiego 21			
GAŚNICE - GP-1 - BC, GP-2 - ABC, GP-4 - ABC, GP-6- ABC	18	05.2024	05.2025
GAŚNICE PŁYNOWE - GWP-6 - AB	2	05.2024	05.2025
URZĄDZENIE GAŚNICZE GSE-2x	2	05.2024	05.2025
HYDRANTY WEWNĘTRZNE - DN – 52 Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM	4	05.2024	05.2025
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 60	5	05.2024	05.2025
PRZECIWPOŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU	1	05.2024	05.2025

<b>Przemyśl, Brodzińskiego 6</b>			
GAŚNICE - GP-2 - ABC, GP-4 - ABC, GP-6- ABC	16	05.2024	05.2025
URZĄDZENIE GAŚNICZE USG-2, GSE-2x	4	05.2024	05.2025
HYDRANTY WEWNĘTRZNY DN 25 – Z WĘŻEM PŁASKIYM	4	05.2024	05.2025
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 30	11	05.2024	05.2025
SYSTEM ODDYMIANIA: 1. CENTRAŁKA ODDYMIANIA KOMPAKTOWA ZP-RZN 4408-K+ GEH-KST – 1 SZT 2. AKUMULATOR TYP 3 A 12V/3,2 AH – 2 SZT 3. PRZYCISK ODDYMIANIA RT45 – 4 SZT 4. PRZYCISK PRZEWIETRZANIA – 4 SZT 5. OPTYCZNA CZUJKA DYMU WRAZ Z GNIAZDEM GNP18 – 2 SZT	1	05.2024	05.2025
INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO 1. OŚWIETLENIE AWARYJNE 174LM,28W,1XLED – 36 SZT 2. OŚWIETLENIE AWARYJNE 5ML, 6.6W, 7XLED – 26 SZT 3. OŚWIETLENIE 351LM, 6.4W,2XLED – 1 SZT	1	05.2024	05.2025
PRZECIWPOŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU	1	05.2024	05.2025
<b>Stalowa Wola, Popiełuszki 8</b>			
GAŚNICE - GP-2 - ABC, GP-4 - ABC, GP-6 - ABC, GS-5- BC	32	06.2024	06.2025
URZĄDZENIE GAŚNICZE UGS -2x	2	06.2024	06.2025
HYDRANTY WEWNĘTRZNE – DN – 25 Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM	8	06.2024	06.2025
HYDRANTY WEWNĘTRZNE – DN – 52 Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM	4	06.2024	06.2025
SYSTEM ODDYMIANIA 1.RODZAJ CENTRALI: - UOCD 1-1 GLI – 3 SZT. INSTALACJA ODDYMIANIA OPARTA NA URZĄDZENIACH FIRMY D+H POLSKA 2.CZUJKA OPTYCZNA DYMU ECO 1003 – 3 SZT 3.PRZYCISK ODDYMIANIA PRO-01 – 6 SZT 4.KŁAPA DYMOWA 1200X1130 – 1 SZT 5.SIŁOWNIK KOLUMNOWY ZA 35/85/155 – 1 SZT 6.SIŁOWNIK ŁAŃCUCHOWY KA 32/50 – 4 SZT 7.PRZYCISK PRZEWIETRZANIA LT-43 – 3SZT	1	06.2024	06.2025
INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO (62 punkty)	1	06.2024	06.2025
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 45	5	06.2024	06.2025
PRZECIWPOŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU	1	06.2024	06.2025
<b>Mielec, ul. Sikorskiego 4</b>			
GAŚNICE - GP-2 - ABC, GP-4 - ABC, GS-5 - BC, GP-6 - ABC	18	04.2024	04.2025
URZĄDZENIE GAŚNICZE UGS-2x	2	04.2024	04.2025
HYDRANTY WEWNĘTRZNE - DN – 52 Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM	5	04.2024	04.2025
SYSTEM ODDYMIANIA 1.RODZAJ CENTRALI: ZP-RZN-4402 KV2 – 2 SZT.INSTALACJA ODDYMIANIA OPARTA NA URZĄDZENIACH FIRMY D+H POLSKA 2.CZUJKA OPTYCZNA DYMU MPD 820 – 4 SZT 3.PRZYCISK ODDYMIANIA RT 42-PL - 4 SZT 4.OKNO ODDYMIANIA FES WD 1200X1125 KA 24 –2 SZT 5.SIŁOWNIK ŁAŃCUCHOWY KA 32/500- 2 SZT 6.PRZYCISK PRZEWIETRZANIA LT-43U-PL –2 SZT	1	04.2024	04.2025
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 30 EI 45 EI 60	16	04.2024	04.2025
PRZECIWPOŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU	1	04.2024	04.2025
<b>Leżajsk, Mickiewicza 24</b>			
GAŚNICE - GP-4 - ABC, GP-6 - ABC, GS-5 - BC	15	06.2024	06.2025
URZĄDZENIE GAŚNICZE USG-2x	2	06.2024	06.2025
HYDRANTY WEWNĘTRZNE – DN – 25 Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM	4	06.2024	06.2025
SYSTEM ODDYMIANIA: 1.RODZAJ CENTRALI: RZN 4102 K – 1 SZT INSTALACJA ODDYMIANIA OPARTA NA URZĄDZENIACH FIRMY D+H POLSKA 2.CZUJKA OPTYCZNA DYMU OSD-23 – 1 SZT 3.PRZYCISK ODDYMIANIA RT 42-ST – 2 SZT 4.OKNO ODDYMIAJĄCE FES WD 1200X1130–1 SZT 5.SIŁOWNIK ŁAŃCUCHOWY KA 32/50 – 1 SZT	1	06.2024	06.2025

INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO (24 punkty)	1	06.2024	06.2025
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 30 EI 60	4	06.2024	06.2025
PRZECIWPOŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU	1	06.2024	06.2025
	X	X	X
<b>Tarnobrzeg, Sienkiewicza 145d</b>			
GAŚNICE - GP-1 - ABC, GP-2 - ABC, GP-6 - ABC	12	06.2024	06.2025
URZĄDZENIE GAŚNICZE USG-2x	2	06.2024	06.2025
HYDRANTY WEWNĘTRZNE – DN – 25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM	3	06.2024	06.2025
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 30	3	06.2024	06.2025
PRZECIWPOŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU	1	06.2024	06.2025
	X	X	X
<b>Lubaczów, Mickiewicza 168</b>			
GAŚNICE - GP-4 - ABC. GP-6 - ABC	2	06.2024	06.2025
URZĄDZENIE GAŚNICZE – UGS-2X, GSE-2X	3	06.2024	06.2025
	X	X	X