

## **WYTYCZNE DOTYCZĄCE NAPEŁNIANIA POLIETYLENOWYCH ZBIORNIKÓW OLEJOWYCH**

Napełnianie zbiorników olejem musi odbywać się według poniższych zasad:

- 1) Osoba obsługująca cysternę powinna po przybyciu na miejsce powiadomić upoważnionego pracownika Zamawiającego o gotowości do przystąpienia do tankowania oleju.
- 2) Tankowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia na tankowanie i w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego.
- 3) Przed tankowaniem upoważniony pracownik Zamawiającego wyłączy palnik kotła.
- 4) Podczas napełniania zbiorników osoba nadzorująca, obserwująca proces napełniania zbiorników w magazynie paliwa, powinna utrzymywać stały kontakt z osobą obsługującą cysternę za pomocą przewodowych lub bezprzewodowych środków łączności (telefon komórkowy lub inne urządzenie nadawczo – odbiorcze).
- 5) Napełnianie zbiorników przez Wykonawcę powinno odbywać się jedynie ciśnieniowo poprzez przystosowany do tego króciec zalewowy.
- 6) Podczas napełniania zbiorników olejem osoba nadzorująca ma obowiązek obserwować poziom paliwa w poszczególnych zbiornikach.  
W przypadku wystąpienia dużych różnic poziomu paliwa w poszczególnych zbiornikach, Wykonawca winien przerwać tankowanie do czasu wyrównania się poziomów.
- 7) Podczas tankowania zbiorniki mają być zapełniane maksymalnie do poziomu gwarantującego pozostawienie wolnej przestrzeni pomiędzy lustrem oleju a wewnętrzną powierzchnią górnej ściany zbiornika > 40 cm.