

dnia 21-11-2024 r.

Zatwierdzam:

KOMENDANT
Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej
w Olszanicy

płk Adam Nieznański

Zapytanie ofertowe

OŚRODEK SZKOLENIA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZANICY
Olszanica 222, 38-722 Olszanica ; tel. 13 461 74 60 ; faks: 13 460 10 19
strona internetowa: www.sw.gov.pl

Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. Nr poz. 1605 t. j. . z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Olszanicy zaprasza do złożenia oferty sprzedaż, dostawę i montaż klimatyzatorów w ilości 6 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Osobą upoważnioną przez kierownika jednostki do kontaktów z wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu jest: chor. sztab. Dariusz Wróblewski

2. Warunki udziału w postępowaniu

O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadają wiedzę i doświadczenie;
- dysponowanej odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia do 20 grudnia 2024 r.

4. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
3. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Ofertę należy złożyć w formie wypełnionego formularza ofertowego z wykorzystaniem załącznika nr 2,
5. Oferta musi uwzględnić wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

5. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesać pocztą na adres Zamawiającego lub z wykorzystaniem poczty email na adres os_olszanica@sw.gov.pl. W przypadku przesłania oferty pocztą za termin jej złożenia uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
2. **Termin złożenia oferty do dnia 29 listopada 2024 r. do godz. 10:00**
3. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w dniu 29 listopada 2024 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Ocena oferty zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dotyczących zapytania w oparciu o następujące kryterium :


- cena – 100%

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części na każdym etapie, bez podawania przyczyny,
2. Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
3. Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień na każdym etapie postępowania,

8. Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Sporządził:

M. INSPEKTOR
DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO
Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej
w Olszаницy
chor. sztab. Dariusz Wróblewski

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nazwa produktu	j.m.	ilość
Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowy	szt.	3
Klimatyzatory ściennie	szt.	3

Powyższe klimatyzatory muszą posiadać i spełniać poniższe wymagania

Lp.	Opis	Gwarancja	Miejsce montażu	Ilość
1.	<p>Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy 6,9 kW przystosowane zarówno do montażu przypodłogowego, jak i podsufitowego. Nawiew rozprowadzać ma powietrze w trzech kierunkach, tym samym zapewniając równomierną wymianę temperaturową w całym pomieszczeniu. Wahadłowy nawiew powietrza w kierunku poziomym i pionowym pozwala na łatwiejsze uzyskanie komfortowych warunków, szczególnie w szerokich pomieszczeniach. Obsługa przez Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> - kąt nawiewu w poziomie do 90° - kąt nawiewu w pionie do 65° <p>Grzanie przy niskiej temperaturze otoczenia -15 °C Chłodzenie przy niskiej temperaturze otoczenia -15 °C Klasa efektywności energetycznej A++ (tryb chłodzenia) Klasa efektywności energetycznej A+ (tryb ogrzewania) Ekologiczny czynnik chłodniczy R32 pilot bezprzewodowy R2-01 Wydajność: chłodzenie 6,9 kW, grzanie 7,8 kW Specyfika elektryczna: zasilanie 220-240V Pobór mocy: chłodzenie 2,15 kW, grzanie 2,35 kW Wymiary urządzenia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednostka zew: s860 x w670 x g310 • Jednostka wew: s990 x w680 x g230 	60 miesięcy na urządzenie	Podłoga przy ścianie	2 szt.
2.	<p>Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy 12,5 kW przystosowane zarówno do montażu przypodłogowego, jak i podsufitowego. Nawiew rozprowadzać ma powietrze w trzech kierunkach, tym samym zapewniając równomierną wymianę temperaturową w całym pomieszczeniu. Wahadłowy nawiew powietrza w kierunku poziomym i pionowym pozwala na łatwiejsze uzyskanie komfortowych warunków, szczególnie w szerokich pomieszczeniach. Obsługa przez Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> - kąt nawiewu w poziomie do 90° - kąt nawiewu w pionie do 65° <p>Grzanie przy niskiej temperaturze otoczenia -20 °C Chłodzenie przy niskiej temperaturze otoczenia -15 °C Klasa efektywności energetycznej A++ (tryb chłodzenia) Klasa efektywności energetycznej A+ (tryb ogrzewania) Ekologiczny czynnik chłodniczy R32 pilot bezprzewodowy R2-01 Wydajność: chłodzenie 12,1 kW, grzanie 13,5 kW Specyfika elektryczna: zasilanie 220-240V Pobór mocy: chłodzenie 3,94 kW, grzanie 3,70 kW Wymiary urządzenia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednostka zew: s900x w1170 x g320 • Jednostka wew: s1580 x w680 x g230 	60 miesięcy na urządzenie	Podłoga przy ścianie	1 szt.
3	<p>Klimatyzator ścienny 2,5 kW Każdy klimatyzator wyposażony ma być w pilot bezprzewodowy, posiadający funkcję SMART, która pozwala na automatyczny dobór parametrów pracy zgodnie z warunkami panującymi w pomieszczeniu. Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia -</p>	60 miesięcy na urządzenie	Ściana	2 szt.

	<p>I FEEL</p> <p>Tryb optymalnej pracy (SMART)</p> <p>Tryb cichej pracy (SILENT)</p> <p>Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)</p> <p>Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)</p> <p>Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C</p> <p>Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy</p> <p>Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu</p> <p>Programator czasowy 24-godzinny (24H)</p> <p>Wyświetlacz na panelu czołowym</p> <p>WiFi ready</p> <p>Ekologiczny czynnik chłodniczy R32</p> <p>Klasa efektywności energetycznej A++ (tryb chłodzenia)</p> <p>Klasa efektywności energetycznej A+ (tryb ogrzewania)</p> <p>Wydajność: chłodzenie 2,6 kW, grzanie 2,7 kW</p> <p>Specyfika elektryczna: zasilanie 220-240V</p> <p>Pobór mocy: chłodzenie 0,85 (0,19-1,50)kW, grzanie 0,70 (0,19-1,50)kW</p> <p>Wymiary urządzenia</p> <ul style="list-style-type: none"> Jednostka zew: s660 x w483 x g240 Jednostka wew: s790 x w255 x g200 			
4	<p>Klimatyzator ścienny 3,5 kW</p> <p>Każdy klimatyzator wyposażony ma być w pilot bezprzewodowy, posiadający funkcję SMART, która pozwala na automatyczny dobór parametrów pracy zgodnie z warunkami panującymi w pomieszczeniu.</p> <p>Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel</p> <p>Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I FEEL</p> <p>Tryb optymalnej pracy (SMART)</p> <p>Tryb cichej pracy (SILENT)</p> <p>Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)</p> <p>Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)</p> <p>Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C</p> <p>Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy</p> <p>Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu</p> <p>Programator czasowy 24-godzinny (24H)</p> <p>Wyświetlacz na panelu czołowym</p> <p>WiFi ready</p> <p>Ekologiczny czynnik chłodniczy R32</p> <p>Klasa efektywności energetycznej A++ (tryb chłodzenia)</p> <p>Klasa efektywności energetycznej A+ (tryb ogrzewania)</p> <p>Wydajność: chłodzenie 3,4 kW, grzanie 3,8 kW</p> <p>Specyfika elektryczna: zasilanie 220-240V</p> <p>Pobór mocy: chłodzenie 1,14 (0,19-1,60)kW, grzanie 1,05 (0,19-1,60)kW</p> <p>Wymiary urządzenia</p> <ul style="list-style-type: none"> Jednostka wew: s790 x w255 x g200 Jednostka zew: s660 x w483 x g240 	60 miesięcy na urządzenie	ściana	1 szt.

mgr INSPEKTOR
DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO
Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej
w Olszanicy
chor. sztab. Dariusz Wróblewski

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

	FORMULARZ OFERTOWY	
	Strona	
	z ogólnej liczby stron	

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawca:

.....
Zarejestrowany adres Firmy:
.....

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:.....

Numer NIP:

Numer konta bankowego:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym:

Wartość oferty brutto cyfrowo:00/100 zł.

Wartość oferty brutto słownie:00/100 zł.

Nazwa przedmiotu	j.m	Ilość	Wartość brutto
Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowy	szt.	3	
Klimatyzatory ściennie	szt.	3	
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO			

1. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zapłatę za realizację usługi w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.
3. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk)

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.....

2.....

.....

Podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

