


PRZEDMIAR ROBÓT	
Branża	elektroenergetyczna
Kategoria obiektu	VIII – inne budowle
Nazwa inwestycji	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej PV o mocy 40kW z magazynem energii na ujęciu wody – Zarajec
Inwestor	Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce
Jednostka projektowa	 <p>MPM Energy Group Sp. z o. o. ul. Dragonów 3/32 20-554 Lublin NIP: 712-341-74-16, KRS: 0000893873</p>
Adres	Zarajec gmina Modliborzyce województwo lubelskie Ujęcie wody
Identyfikatory działek ewidencyjnych	060506_5.0026.319/2
Nazwa inwestycji	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 40kWp wraz z magazynem energii

Projektant branża elektroenergetyczna	mgr inż. Mirostaw Mach	Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. nr upr. bud. LUB/0109/PWOE/09	
--	---	--	--

Lublin, 12 grudnia 2025

Egz. nr

Przedmiar robót

Zarajec Ujęcie wody PV + magazyn energii

Budowa: **Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej PV o mocy 35kW z magazynem energii na ujęciu wody - Zarajec**

Obiekt lub rodzaj robót: **elektroenergetyka**

Lokalizacja: **Zarajec gmina Modliborzyce województwo lubelskie Ujęcie wody**

Inwestor: **Gmina Modliborzyce
ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce**

Jednostka opracowująca kosztorys: **MPM Energy Group Sp. z o.o.**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Zarajec Ujęcie wody PV + magazyn energii				
1	Element	Instalacja prądu stałego DC z magazynem energii				
1	KNNR 7/206/1	Konstrukcje podparć, zawieszę i osłon, masa do 5·kg Konstrukcja wsporczą dach skośny pod panele PV komplet dla 80 szt paneli	t	0,417		
2	KNNR 5/406/5	Aparaty elektryczne, masa do 30·kg Panel fotowoltaiczny PV 500 Wp	szt	80		
3	KNNR 5/103/4	Rury winidurkowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 47·mm	m	40		
4	KNNR 5/202/2 (1)	Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 4·mm2 - przewody paneli	m	160		
5	KNNR 5/202/2 (2)	Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 6·mm2 Przewód solarny PV 1x6 mm2 1/1kV	m	300		
6	KNNR 5/201/4 (1)	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 6·mm2 Przewód solarny PV 1x6 mm2 1/1kV	m	320		
7	KNNR 5/1204/1	Montaż tulejek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6·mm2	szt	52		
8	KNNR 5/1204/1	Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6·mm2 - konektor np. MC4/IP67	szt	41		
9	KNNR 5/1203/3	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 6·mm2 - łączenie paneli w łańcuchy	szt	116		
10	KNNR 5/406/6	Aparaty elektryczne, masa do 50·kg Inwerter 20 kW	szt	2		
11	KNNR 5/403/1	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20·kg, na fundamencie prefabrykowanym Szafa AC/DC Zarajec Ujęcie Wody	szt	1,000		
12	KNNR 5/405/10	Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 300 kg Magazyn energii elektrycznej 10,5 kW; 20,7 kWh	szt	2		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2	Element	Instalacja prądu zmiennego AC				
13	KNNR 5/407/2	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy Wyłączniki nadprądowe, S 303 B-80 A	szt	1,000		
14	KNNR 5/103/8	Rury winidurkowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 47·mm - np. BE 50	m	30		
15	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m Kabel energetyczny YKY 0,6/1kV 5x10mm ²	m	30		
16	KNNR 5/726/9	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 16·mm ²	szt	12		
17	KNNR 5/1302/4	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy	odcinek	6		
18	KNNR 5/405/7	Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 20 kg Rozdzielnica zasilania awaryjnego	szt	2		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3	Element	Instalacja połączeń wyrównawczych				
19	KNNR 5/202/3 (1)	Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 16·mm2 Przewód z żyła Cu LgY-450/750V 16mm2	m	150		
20	KNNR 5/1204/2	Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 16·mm2	szt	156		
21	KNNR 5/601/2 (2)	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z pręta Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi·8·mm	m	12		
22	KNNR 5/612/5	Złącza rynnowe, napężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-pręt	szt	10		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4	Element	Uruchomienie instalacji PV				
23		Uruchomienie instalacji PV	kpl	1		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
3.	Robocizna razem	r-g	377,6035	37,83	
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			377,6035		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi-8-mm	kg	4,704		
2.	Inwerter 20 kW	szt	2		
3.	Kabel energetyczny YKY 0,6/1kV 5x10mm2	m	31,2		
4.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	147		
5.	Konektor MC4+/IP67	szt	20,5		
6.	Konektor MC4-/IP67	szt	20,5		
7.	Konstrukcja wsporcza dach skośny pod panele PV komplet dla 80 szt paneli	kpl	1		
8.	Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 10mm2	szt	60		
9.	Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 16mm2	szt	160,68		
10.	Magazyn energii elektrycznej 10,5 kW; 20,7 kWh	szt	2		
11.	Opaski kablowe instalacyjne typu OKi	szt	14,4		
12.	Oslona rurowa BE-50 AROT do kabli, sztywna	m	31,2		
13.	Panel fotowoltaiczny PV 500 Wp	szt	80		
14.	Przewód solarny PV 1x6 mm2 1/1kV	m	644,8		
15.	Przewód z żyła Cu LgY-450/750V 16mm2	m	156		
16.	Rozdzielnica zasilania awaryjnego	szt	2		
17.	Rura instalacyjna z PVC gładka, sztywna RS 47mm	m	41,6		
18.	Szafa AC/DC Zarajec Ujęcie Wody	kpl	1		
19.	Tulejka CU 6 mm2	szt	53,56		
20.	Uchwyt do rur PVC/PP fi 50mm	szt	63		
21.	Uchwyt odstępowy U-47 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	szt	84		
22.	Uchwyty kablowe uniwersalne UKU	szt	12		
23.	Wspornik instalacji odgromowej dachowy do przyklejania betonowy prosty 140x140 do 160x160mm	szt	12,12		
24.	Wyłączniki nadprądowe, S 303 B-80 A	szt	1		
25.	Złącze ocynkowane kontrolne drut-drut czterośrubowe	szt	10		
26.	Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL47	szt	16,4		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1)	m-g	0,132		
2.	Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	m-g	0,132		
3.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	1,4937		
4.	Spawarka elektryczna prostownikowa 250A	m-g	7,497		
5.	Żuraw samochodowy 4-t (1)	m-g	0,132		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			9,3867		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Zarajec Ujęcie wody PV + magazyn energii Koszty pośrednie: $K_p = 68,30\%R + 68,30\%S$ Zysk: $11,90\%R + 11,90\%S + 11,90\%K_p(R) + 11,90\%K_p(S)$	
1	Instalacja prądu stałego DC z magazynem energii	
2	Instalacja prądu zmiennego AC	
3	Instalacja połączeń wyrównawczych	
4	Uruchomienie instalacji PV	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Zarajec Ujęcie wody PV + magazyn energii netto	